

【別紙】年一回水質検査の結果

1. 周縁地下水

地下水又は浸透水を採取した年月日： 6月予定
 検査の結果の得られた年月日：

| 項目 (単位: mg/L) | 結果 |
|-----------------|-----|
| カドミウム | 不検出 |
| 全シアン | 不検出 |
| 鉛 | 不検出 |
| 六価クロム | 不検出 |
| 砒素 | 不検出 |
| 総水銀 | 不検出 |
| アルキル水銀 | 不検出 |
| PCB | 不検出 |
| ジクロロメタン | 不検出 |
| 四塩化炭素 | 不検出 |
| 1,2-ジクロロエタン | 不検出 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 不検出 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 不検出 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 不検出 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 不検出 |
| トリクロロエチレン | 不検出 |
| テトラクロロエチレン | 不検出 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 不検出 |
| ベンゼン | 不検出 |
| チウラム | 不検出 |
| シマジン | 不検出 |
| チオベンカルブ | 不検出 |
| セレン | 不検出 |
| 1,4-ジメチル | 不検出 |
| クロロエチレン | 不検出 |

2. 浸透水

地下水又は浸透水を採取した年月日： 12月予定
 検査の結果の得られた年月日：

| 項目 (単位: mg/L) | 結果 |
|-----------------|-----|
| カドミウム | 不検出 |
| 全シアン | 不検出 |
| 鉛 | 不検出 |
| 六価クロム | 不検出 |
| 砒素 | 不検出 |
| 総水銀 | 不検出 |
| アルキル水銀 | 不検出 |
| PCB | 不検出 |
| ジクロロメタン | 不検出 |
| 四塩化炭素 | 不検出 |
| 1,2-ジクロロエタン | 不検出 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 不検出 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 不検出 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 不検出 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 不検出 |
| トリクロロエチレン | 不検出 |
| テトラクロロエチレン | 不検出 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 不検出 |
| ベンゼン | 不検出 |
| チウラム | 不検出 |
| シマジン | 不検出 |
| チオベンカルブ | 不検出 |
| セレン | 不検出 |
| 1,4-ジメチル | 不検出 |
| クロロエチレン | 不検出 |

| 基準値 |
|---------------|
| 0.003mg/L 以下 |
| 検出されないこと。 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.05mg/L 以下 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.0005mg/L 以下 |
| 検出されないこと。 |
| 検出されないこと。 |
| 0.02mg/L 以下 |
| 0.002mg/L 以下 |
| 0.004mg/L 以下 |
| 0.1mg/L 以下 |
| 0.04mg/L 以下 |
| 1mg/L 以下 |
| 0.006mg/L 以下 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.002mg/L 以下 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.006mg/L 以下 |
| 0.003mg/L 以下 |
| 0.02mg/L 以下 |
| 0.01mg/L 以下 |
| 0.05mg/L 以下 |
| 0.002mg/L 以下 |