

南あわじ市小中学校照明LED化業務

仕様書

令和8年3月
南あわじ市

目次

1	業務名	1
2	業務の目的	1
3	履行場所	1
4	履行期間	1
5	提出書類	1
6	業務概要	2
7	対象範囲及び対象器具	2
8	LED照明器具の仕様	2
9	取替作業等に関する仕様	4
10	完了検査	7
11	保証期間	7
12	業務内容の変更	8
13	その他	8

1 業務名

南あわじ市小中学校照明LED化業務

2 業務の目的

本市では、地球環境に対する未来への責任を果たすために、温室効果ガスの削減を進め、2050年にカーボンニュートラルを達成することを目標としている。

本事業は、南あわじ市小中学校20校の校舎及び体育館の照明器具等をLED照明に交換することで温室効果ガス排出量の削減、消費電力削減に伴う電気代の削減及び維持管理費などの歳出削減を図ることを目的とする。

3 履行場所

南あわじ市内小中学校20校（別紙1 対象施設一覧のとおり）

4 履行期間

契約締結日から令和9年3月31日まで

※各校の施工規模や施設の利用状況等を踏まえ、実際の施工時期は打合せで決定する。

5 提出書類

(1) 着工前提出書類

- ① 全体実施工程表
- ② 施工計画書（施工体系図、緊急連絡体制等を含む）
- ③ 施設ごとの契約金額の内訳明細書
- ④ 使用機器提案書

(2) 業務完了時（完成図書として①から⑩をまとめて1部作成）

- ① 最終内訳明細書
- ② 業務完了届
- ③ 使用機器明細（施設別）
- ④ アフターフォロー体制表
- ⑤ 使用機器一覧、取扱説明書、保証書
- ⑥ 各種測定結果報告書（電流値、絶縁値）
- ⑦ 廃棄物に関する報告書
- ⑧ 施工写真（施工前後） ※箇所は別途協議

- ⑨ 打合せ記録簿
- ⑩ その他必要と認める書類

6 業務概要

- (1) 対象施設に対する現地調査及び施設ごとの使用機器提案書の提出
- (2) 担当職員による確認を受けた使用機器提案書に基づくLED照明器具等の調達
- (3) 着工前提出書類の提出
- (4) 各施設の既設照明器具の撤去・処分及びLED照明器具の新設
- (5) 完成図書の提出及び完了検査

7 対象範囲及び対象器具

- (1) 原則、敷地内の全ての照明（別紙2 LED照明仕様一覧表）を対象とする。
- (2) 管球を取り外し、点灯を間引きしている照明器具は対象とする。
- (3) 舞台演出用照明は取替対象外とする。
- (4) 防災照明のうち、誘導灯、防爆照明及び専用形非常用照明器具は取替対象外とする。
- (5) 既にLED照明器具に交換している照明器具は本事業の対象外とする。

8 LED照明器具の仕様

(1) 共通

- ① 新設する照明器具等はすべて新品とし、中古品は認めない。
- ② 新設する照明器具等は、国内メーカーのものとする。
- ③ 新設する照明器具等は、「直管型LEDランプ」、「ベースライト」、「ダウンライト」、「高天井」等種類ごとに同一メーカーで統一すること。
- ④ 新設する照明器具等は、ISO9001（品質）の認証取得工場で製造された製品とする。
- ⑤ 新設する照明器具等は、ISO14001（環境）の認証取得工場で製造された製品とする。
- ⑥ 新設する照明器具等は、一般社団法人日本照明工業会がホームページに公表するJIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」のそれぞれに登録対応機種を持つメーカーの製品とすること。（公共施設用照明器具に機種設定のないLED直管ランプ等及びその他LED照明についても同様に上記登録対応機種を持つメーカーが製造した製品とすること。）

- ⑦ 別紙2 LED照明仕様一覧表に記載の器具光束（lm）以上を満たす製品とすること。契約開始後に仕様を満たさない製品である事が発覚し、市担当より指摘等があった場合は、速やかに受託者の負担で入替を行うこと。（入替までに負担増となる電気代の支払いについては、別途協議事項とする。）
 - ⑧ 既設器具を活用する場合、器具の仕様・劣化状態を確認し、必要であれば交換・補強等を行うこと。
 - ⑨ 天井材にアスベストが含有されている可能性を考慮し、設置する照明器具は可能な限り建物の改修を伴わないものを選定すること。
- (2) ベースライト
- ① ベースライトの電源部は光源部（ライトバー）側に内蔵された製品であること。
 - ② ルーバー、ランプカバー等については原則不要とする。
 - ③ 利用者の点灯スイッチ誤操作による予期せぬ調光・誤動作等を防止するため、オンオフ機能のみとすること。
- (3) LED 直管ランプ
- ① G13口金を持つランプとし、既設器具を活用すること。ただし、既設器具に適合する製品とすること。（メーカーが適合を推奨しない、蛍光灯器具に対する誤挿入防止ピンが付属しているランプは不可。）
 - ② ランプに電源を内蔵した製品とすること。
 - ③ 既設器具の安定器をバイパス（切り離し）し、直接ソケットに給電するように施工し、電源内蔵型のLED直管ランプに替えること。
 - ④ 既設安定器のバイパス（切り離し）を必要としないLED直管ランプは不可とする。
 - ⑤ 黒板灯については1/2ビーム角が120度以上、もしくは角度可変型であること。
 - ⑥ 安定器は残置とする。
- (4) 高天井形
- ① 電源を器具に内蔵した製品とすること。
 - ② 既設設備でオートリフタを利用している場合、電源ケーブルを分電盤の端子にて切り離して分電盤より抜去すること。
 - ③ 既設オートリフタは、撤去すること。
 - ④ 光源（LED）寿命は点灯時間60,000時間（光束維持率85%）以上の製品とする。
 - ⑤ 照明器具には、ワイヤーで脱落防止処置を講ずること。

(5) ダウンライト

- ① 埋込穴が異なる場合はリニューアルプレートで対応すること。
- ② 光源（LED）寿命は、点灯時間40,000時間（光束維持率80%）以上の製品とすること。

9 取替作業等に関する仕様

(1) 現地調査・作業検討

- ① 現地調査を行うに当たり、各学校に事前連絡をすること。
- ② 現地調査について施設内の既設照明器具の位置・器具種別・数量・消費電力等を把握するとともに、電灯分電盤における回路についても把握すること。
- ③ 現地調査後、施設ごとに使用機器提案書を作成し本業務担当職員に提出すること。
- ④ 取替作業に当たっての安全確保に必要な措置については、受託者の負担にて行うものとする。また、作業に伴い発生した施設に対する不具合や事故への対応は、受託者の負担にて行うものとする。
- ⑤ アスベスト工事に係る場合、「みなし」として施工を行うこととする。またその際に発生した費用は受託者側にて負担をすること。
- ⑥ 作業に伴う足場等の仮設物について、その設置に伴う負担は受託者によるものとする。
- ⑦ 資材の搬出入経路や車両の駐車場所、資材置き場等については、範囲、期間等について事前に各学校と調整すること。
- ⑧ 停電等の運営上の必要な機能を停止させる場合には、事前に各学校と調整すること。
- ⑨ 机や椅子等の養生や移動については、各学校と協議すること。
- ⑩ 既設照明器具の撤去後の処分方法について、廃棄物に関する処理計画書にて提出すること。なお、蛍光管等は水銀を流出させない措置、再生資源化を図ること。
- ⑪ 現地調査により内訳明細書の内容と変更があった場合は、内訳明細書を基に変更内訳明細書を作成し、本業務担当職員に報告すること。

(2) 照明器具等の調達

- ① 使用機器提案書に基づいて照明器具等の調達を行うこと。
- ② 作業予定等により器具を一定期間保管する場合は、各学校と協議すること。

(3) 取替作業

- ① 着工前提出資料が提出された施設から作業を行うことが出来るものとする。
 - ② 照明器具の設置については、使用する照明器具メーカーの据付要領を準拠することとし、関係法令を遵守すること。
 - ③ LED照明器具の支持については既設支持材（吊りボルト等）の再利用を原則とする。
 - ④ 照明器具以外に使用する材料を含め、新設する材料には中古品を使用しないこと。
 - ⑤ 埋込型照明器具の取替において、既設開口と新設照明器具の間に隙間が生じる場合は、リニューアルプレート等により塞ぐこと。また、露出型照明器具を取替える場合は、既設照明器具の取付け跡が見えないように配慮すること。
 - ⑥ 取替作業の前後において、当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化がないことを測定結果として報告すること。
 - ⑦ 取替作業後において、電流値及び照度測定を行い結果報告すること。
 - ⑧ 撤去した全ての既設照明器具について、PCBを含む器具があった場合には、取り扱いについて本業務担当職員と協議すること。
 - ⑨ 作業に当たり、現存する建材等に何らかの変更を加える作業を行う場合は、関係法令に基づきアスベスト含有の事前調査を実施すること。
 - ⑩ 特殊寸法等により、器具交換を行うとアスベスト対策等が必要となる場合は、ランプ交換のみの更新も可とする。
 - ⑪ 作業中は粉塵の飛散に十分注意をし、必要な養生を行うこと。
 - ⑫ 既設部分、取替済部分、未使用材料などで、汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行い、整理整頓に努めること。
 - ⑬ 作業完了後は床等の清掃を行うこと。
 - ⑭ 取替作業において発生する軽微な作業や補修等については、本契約の作業範囲内として実施すること。
- (4) 取替作業における留意事項
- ① 取替作業において、必要となる各種申請、届出等は、受託者の責任・費用において行うこと。また、仮設、取替方法及びその他必要な一切の作業は、受託者が自己の責任において遅滞なく行うこと。
 - ② 受託者は、取替作業完了後速やかに各学校に報告し点灯確認をした上で、早期に部分使用が可能となるよう努めること。
 - ③ 取替作業後、部分使用が遅れることにより施設運営に支障をきたす場合は、速

やかに本業務担当職員及び各学校に連絡をすること。

- ④ 取替作業時の騒音、振動の低減に努めるとともに、騒音、振動の恐れがある場合は、事前に各学校と協議し施設運営に支障をきたさないように配慮すること。
 - ⑤ 作業中、第三者及び他の施設等に損傷を与えた場合は、本市と速やかに協議し、受託者の責任において修繕等の対応を実施すること。
- (5) 取替作業日、作業時間、作業スペース
- ① 取替作業日程、作業時間の調整は、受託者が行うこと。調整先は本市から指示する。
 - ② 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日に作業を行う場合は、事前に計画書を提出し、本業務担当職員及び各学校の了解を得た上で作業を行うこと。
 - ③ 作業時間は、各学校と協議し決定すること。なお、イベントや繁忙期をずらす等、施設運営への影響を最小限にすると共に各学校が通常勤務時間外に継続的に出務することがないよう十分配慮すること。
 - ④ 作業に供する車両の駐車スペース、また、交換するLED照明器具及び撤去した既設照明器具の保管スペース等について、事前に各学校と協議し、必要スペースの確保を行うこと。
 - ⑤ 作業に取り掛かるまでの期間、施設の保管スペースが確保できない場合は、受託者にて保管場所を確保すること。
- (6) 安全管理
- ① 取替期間中は、作業に伴う事故及び災害の防止に努めること。
 - ② 事故、火災等への対応について、受託者はあらかじめ緊急連絡体制を定め、施工計画書に記載すること。また、事故等が発生した場合は、直ちに被害拡大の防止に必要な措置を講じた上で、本市へ連絡すること。
 - ③ 火気の取扱に十分注意するとともに、作業場の養生、消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。
 - ④ 施設敷地内は禁煙とする。
 - ⑤ 火災報知装置等の防災システムは、取替中も正常な動作を担保する。やむを得ず機能を停止する場合には、本業務担当職員、各学校及びその他関係機関と協議し、受託者の負担により適切な代替措置を講じること。
 - ⑥ 作業関係車両は交通ルールを厳守し、施設敷地内及び近隣地域において、交通事故、交通障害等の発生を防止すること。

(7) 近隣住民への配慮

- ① 近隣住宅等に対する取替作業時の騒音については十分に配慮すること。
- ② 公道からの車両進入等については、安全に十分配慮すること。状況に応じ交通誘導員を配置するなど安全対策を確実に行うこと。また、作業用車両による搬出入に関しては適宜、散乱防止処置及び洗車を行うこと。

(8) 本業務以外の工事受注者等との調整

業務期間中に敷地内において、本市が発注する他案件の工事や作業等が発生した場合、互いに事業を円滑に進めるよう、本業務以外の工事受注者等と十分調整を行うこと。

(9) 産業廃棄物の処理

- ① 産業廃棄物の運搬、処分等については、廃棄物処理法により適切に行うものとする。
- ② 自己処分場で処分する場合は、その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出すること。（積替・保管についても同様とする。）

10 完了検査

受託者は本業務完了後、速やかに本市の完了検査を受けること。指摘事項の是正については速やかに是正を完成させ、是正報告書を書面にて本市に提出して確認を得ること。

11 保証期間

- (1) 照明器具の保証期間は3年間とする。また、保証期間内については交換費用も受託者において負担するものとする。但し非常灯のバッテリーの故障など、一般的に消耗品としての扱いに当たるものに関しては、メーカーが定める保証期間内においての保守とする。
- (2) 保証期間内に照明器具の不具合が発生したときは、迅速かつ適切に物品の取替、代替及び修理等を行うこと。
- (3) 保証期間終了後に不具合等が発生した際の受託者やメーカー等の連絡先を記載したサービス体制表を提出すること。

12 業務内容の変更

- (1) 現地調査・作業検討終了時及び取替作業完了時において、使用機器提案書に記載された内容と現地が明らかに相違するなど疑義が生じた場合は本業務担当職員と協議すること。
- (2) 委託料の変更を求める場合は、内訳明細書を基に変更内訳明細書を作成し提出すること。

13 その他

- (1) 取替作業に関連して本市が行う手続きや検査に協力し、必要に応じて本業務担当職員の指示により必要な労務及び作業の協力を行うこと。
- (2) 対象施設の状況等により本仕様書によることが困難若しくは本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、本業務担当職員と協議すること。
- (3) 既設照明器具の撤去工事、新設設備の設置工事において、令和8・9・10年度南あわじ市競争入札参加資格者名簿に登録されている市内業者の活用を優先的に行い、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。
- (4) 既設照明器具の撤去工事、新設設備の設置工事施工に関して関係法令を遵守し、必要な手続きを行うこと。
- (5) 本事業の履行にあたり、本市が提供したすべての情報について、第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのために必要な措置を講ずること。
- (6) 沼島小学校及び沼島中学校は所在地が離島であるため、提案金額には資材運搬・搬出にかかる運搬船の費用等を見込むこと。この費用について、大幅な増額が発生しないよう留意すること。

別紙1 対象施設一覽

No.	施設用途	施設名称	所在地	備考
1	小学校	倭文小学校	倭文庄田250番地	
2		松帆小学校	松帆江尻594番地	
3		湊小学校	湊里1502番地1	
4		辰美小学校	津井2285番地4	
5		志知小学校	志知南16番地	
6		榎列小学校	榎列大榎列1426番地1	
7		八木小学校	八木大久保590番地1	
8		市小学校	市福永345番地1	
9		神代小学校	神代富田3番地	
10		賀集小学校	賀集1000番地	
11		福良小学校	福良乙1205番地	
12		北阿万小学校	北阿万新田中217番地	
13		阿万小学校	阿万下町420番地	
14		沼島小学校	沼島995番地	離島
15		広田小学校	広田中筋121番地	
16	中学校	西淡中学校	松帆古津路577番地66	
17		三原中学校	市十一ヶ所14番地12	
18		南淡中学校	潮美台3丁目1番地	
19		沼島中学校	沼島992番地	離島
20		広田中学校	広田中筋107番地	

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 倭文小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり器具光束(1m)	本・台数
1	外部	外部	-	BH100	ポール灯	1	2	2	器具交換	昼白色	6,500	1
2	地下1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
3	1F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
4	1F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
5	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	1,900	12
6	1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
7	1F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
8	1F	会議室	器具交換不可	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
9	1F	会議室	器具交換不可	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
10	1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
11	1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
12	1F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
13	1F	購買	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
14	1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
15	1F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
16	1F	職員室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
17	1F	職員室	器具一体型	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
18	1F	職員室	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
19	1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊連結	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
20	1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊連結	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
21	1F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
22	1F	校長室	-	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
23	1F	校長室	-	FL40	スクエア照明 埋込型 寸法特殊	2	8	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
24	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
25	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
26	1F	ロビー	ランプ交換	ミニクリプトン電球40W	ブラケット 和風	1	1	1	ランプ交換	電球色	400	1
27	1F	玄関	-	FCL30	シーリング 防湿	4	1	4	器具交換	昼白色	1,200	4
28	1F	玄関	-	FDL18	フランジブラケット 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
29	1F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
30	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	3	2	6	器具交換	昼白色	1,900	3
31	1F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
32	1F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黑板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
33	1F	多目的室	-	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
34	1F	男子トイレ	器具一体型	ミニクリプトン電球60W	シーリング センサー付	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1
35	1F	女子トイレ	器具一体型	ミニクリプトン電球60W	シーリング センサー付	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 倭文小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	色温度	1本・台あたり 器具光束(1m)	本・台数
36	1F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
37	1F	用務員室	-	FCL32,40	吊下げシーリング	1	1	1	器具交換	電球色～昼光色	3,900	1
38	1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
39	1F	給食室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	26	2	52	器具交換	昼白色	5,100	26
40	1F	外部階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
41	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	5	2	10	器具交換	昼白色	1,900	5
42	1F	1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
43	1F	1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
44	1F	2, 3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
45	1F	2, 3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
46	1F	多目的ホール	7.1m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	8	1	8	器具交換	昼白色	20,000	8
47	1F	ミーティングルーム	-	FL20	スクエア照明 埋込型	9	4	36	器具交換	昼白色	6,000	9
48	1F	ポンプ室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
49	1F	多目的トイレ	-	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
50	1F	多目的トイレ	-	FCL30	シーリング 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
51	1F	男子トイレ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
52	1F	男子トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
53	1F	女子トイレ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
54	1F	トイレ前	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
55	1F	外部	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
56	1F	階段2	6.7m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
57	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
58	2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
59	2F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
60	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	5	2	10	器具交換	昼白色	1,900	5
61	2F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊連結	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
62	2F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊連結	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
63	2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
64	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
65	2F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
66	2F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
67	2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
68	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
69	2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
70	2F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 倭文小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり器具光束(1m)	本・台数
71	2F	階段1	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
72	2F	階段1	4.7m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
73	2F	4、5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
74	2F	4、5年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
75	2F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
76	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
77	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
78	2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
79	2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
80	2F	音楽室	システム天井	FL40	蛍光灯FHF40W 埋込型	27	1	27	ランプ交換	昼白色	2,500	27
81	2F	音楽室	-	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	5,400	1
82	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
83	2F	パソコン室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
84	2F	パソコン室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	4,900	9
85	2F	外部階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
86	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	1,900	6
87	2F	5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
88	2F	5年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
89	2F	6年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
90	2F	6年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
91	2F	3年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
92	2F	3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
93	2F	男子トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
94	2F	男子トイレ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
95	2F	女子トイレ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
96	2F	トイレ前	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
97	2F	階段2	4.6m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
98	プール	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
99	プール	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
100	プール	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
101	プール	トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
102	プール	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
103	プール	外壁	-	シリカ電球60W	コップ灯	4	1	4	器具交換	電球色	500	4
104	プール	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
105	プール	体育倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 倭文小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり器具光束(1m)	本・台数
106	プール	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
107	プール	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
108	プール	外部	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
109	体育館1F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
110	体育館1F	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
111	体育館1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込寸法特殊	2	3	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
112	体育館1F	男子トイレ	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
113	体育館1F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
114	体育館1F	女子トイレ	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
115	体育館1F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
116	体育館1F	更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
117	体育館1F	ステージ横	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
118	体育館1F	ステージ横	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
119	体育館1F	ステージ	5.6m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 縦ピン	14	2	28	器具交換	昼白色	5,100	14
120	体育館1F	アリーナ	7.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
121	体育館1F	アリーナ	8.9m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
122	体育館2F	ギャラリー	6.1m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 縦ピン	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
123	体育館2F	ギャラリー	5.1m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 縦ピン	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
124	体育館2F	ギャラリー	4.3m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 縦ピン	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
125	体育館2F	階段	5.3m	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 縦ピン	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
126	体育館2F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 松帆小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	1F	渡り廊下	-	EFD15EL	シーリング 防湿 明暗・人感センサー付	4	1	4	器具交換	電球色	400	4
2	1F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	6	1	6	器具交換	電球色	400	6
3	1F	外壁	-	ミニクリプトン電球40W	フランジS P 明暗・人感センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
4	1F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
5	1F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	14	1	14	器具交換	昼白色	2,300	14
6	1F	倉庫 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
7	1F	倉庫 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
8	1F	ゴミ置場	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
9	1F	収納	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	1F	購買	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
11	1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
12	1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
13	1F	教育相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
14	1F	職員男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
15	1F	男子手洗い	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
16	1F	男子手洗い	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
17	1F	職員男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
18	1F	職員女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
19	1F	女子手洗い	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
20	1F	女子手洗い	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
21	1F	職員女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
22	1F	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
23	1F	多目的トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
24	1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
25	1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	23	2	46	器具交換	昼白色	5,100	23
26	1F	職員室	器具交換不可	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
27	1F	湯沸	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
28	1F	湯沸	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
29	1F	校長室	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	6	3	18	器具交換	昼白色	4,500	6
30	1F	校長室	器具交換不可	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
31	1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
32	1F	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
33	1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
34	1F	保健室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
35	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 松帆小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1F	特殊学級1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
37	1F	特殊学級2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
38	1F	特殊学級3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
39	1F	湯沸	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
40	1F	湯沸	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
41	1F	休憩室	-	FHC20・34	吊下げシーリング	1	2	2	器具交換	昼光色	4,000	1
42	1F	階段1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
43	1F	階段2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
44	1F	階段2	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
45	1F	渡り廊下	4.1m	EFD15EL	シーリング 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
46	2F	渡り廊下	-	EFD15EL	シーリング 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
47	2F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
48	2F	教在庫1	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
49	2F	教材庫2	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
50	2F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	10	1	10	器具交換	昼白色	2,300	10
51	2F	メディアスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
52	2F	メディアスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
53	2F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
54	2F	女子トイレ	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
55	2F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
56	2F	男子トイレ	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
57	2F	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
58	2F	多目的トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
59	2F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
60	2F	機材庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
61	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
62	2F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
63	2F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
64	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
65	2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
66	2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
67	2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
68	2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
69	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
70	2F	ワークスペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,300	6

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 松帆小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	2F	渡り廊下	-	EFD15EL	シーリング 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
72	2F	階段1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
73	2F	階段1	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
74	2F	階段2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
75	2F	階段2	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
76	3F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,300	2
77	3F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
78	3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
79	3F	多目的視聴覚室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	48	2	96	器具交換	昼白色	5,100	48
80	3F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
81	3F	女子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
82	3F	女子トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
83	3F	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
84	3F	多目的トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
85	3F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
86	3F	男子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
87	3F	男子トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
88	3F	トイレ前	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
89	3F	階段1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
90	3F	階段1	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
91	3F	階段2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
92	3F	階段2	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
93	教室棟1F	ホール	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,300	1
94	教室棟1F	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
95	教室棟1F	多目的トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
96	教室棟2F	ホール	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,300	1
97	教室棟2F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
98	教室棟3F	ホール	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,300	1
99	教室棟3F	楽器庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
100	体育館1F	ミーティングルーム	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
101	体育館1F	ミーティングルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
102	体育館1F	更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
103	体育館1F	女子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	昼白色	800	6
104	体育館1F	女子トイレ	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
105	体育館1F	男子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	昼白色	800	6

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 松帆小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	体育館1F	男子トイレ	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
107	体育館1F	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
108	体育館1F	多目的トイレ	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
109	体育館1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	10	4	40	器具交換	昼白色	6,000	10
110	体育館1F	男子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
111	体育館1F	女子トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	昼白色	800	6
112	体育館1F	ステージ横	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
113	体育館1F	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
114	体育館1F	ステージ横	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
115	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
116	体育館1F	外壁	-	FDL13	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	昼白色	500	2
117	体育館1F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
118	体育館1F	ポーチ	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	900	5
119	体育館1F	ステージ	6.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
120	体育館1F	アリーナ	13m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
121	体育館1F	アリーナ	10m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
122	体育館1F	アリーナ	7.7m	両口ハロゲン500W	ハロゲン500W 投光器	2	1	2	器具交換	電球色	7,300	2
123	体育館2F	ステージ横	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
124	体育館2F	ステージ横	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
125	プール棟	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 湊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	1F	ポーチ	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	900	4
2	1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,000	1
3	1F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
4	1F	ホール	-	FL20	スクエア照明 埋込型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,000	1
5	1F	ホール	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
6	1F	給食室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
7	1F	湯沸室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
8	1F	湯沸室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
9	1F	小部屋	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
10	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	1,900	4
11	1F	校長室	電球交換	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
12	1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	13	2	26	器具交換	昼白色	5,100	13
13	1F	職員室	電球交換	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
14	1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
15	1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
16	1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
17	1F	多目的トイレ	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
18	1F	昇降口	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
19	1F	階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
20	1F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
21	1F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
22	1F	手洗い	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
23	1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	5	2	10	器具交換	昼白色	1,900	5
24	1F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
25	1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
26	1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	3	2	6	器具交換	昼白色	4,900	3
27	1F	保健室	電球交換	シリカ電球60W	浴室ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
28	1F	保健室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
29	1F	1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
30	1F	1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
31	1F	普通教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
32	1F	普通教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
33	1F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
34	1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
35	1F	階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 湊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1F	昇降口	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
37	1F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
38	1F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
39	1F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
40	1F	手洗い	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
41	2F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
42	2F	物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
43	2F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,000	9
44	2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
45	2F	普通教室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
46	2F	普通教室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
47	2F	普通教室3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
48	2F	普通教室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
49	2F	普通教室4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
50	2F	普通教室4	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
51	2F	普通教室5	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
52	2F	普通教室5	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
53	2F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
54	2F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
55	2F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
56	2F	障害児学級	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
57	2F	コンピューター室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,000	18
58	2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
59	2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
60	2F	廊下	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
61	2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	7	2	14	器具交換	昼白色	1,900	7
62	2F	物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
63	RF	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
64	RF	物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
65	図工棟	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
66	図工棟	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
67	図工棟	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
68	図工棟	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
69	体育館	外壁	-	シリカ電球60W	コップ灯	4	1	4	器具交換	電球色	500	4
70	体育館	外壁	-	FML18	ブラケット 防湿	4	1	4	器具交換	昼白色	1,200	4

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 湊小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	体育館	玄関通路	-	FDL18	埋込ダウンライト	11	1	11	器具交換	昼白色	800	11
72	体育館	玄関通路	-	FCL20	シーリング	2	4	8	器具交換	昼白色	4,500	2
73	体育館	玄関通路	-	FL10	ブラケット 10W	3	1	3	ランプ交換	昼白色	600	3
74	体育館	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
75	体育館	トイレ前通路	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
76	体育館	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
77	体育館	多目的トイレ	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
78	体育館	多目的トイレ	バイパス	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
79	体育館	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,000	5
80	体育館	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
81	体育館	備蓄倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
82	体育館	体育倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
83	体育館	アリーナ	11m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
84	体育館	アリーナ	9.2m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
85	体育館	控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
86	体育館	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
87	体育館	放送室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
88	体育館	ステージ	5.1m	FLR110	蛍光灯FLR110W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	昼白色	10,000	8
89	体育館	控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 志知小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	本・台数
1	体育倉庫	テント倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
2	体育館1F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	4	1	4	器具交換	電球色	400	4
3	体育館1F	ポーチ	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
4	体育館1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 直付型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,100	4
5	体育館1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
6	体育館1F	障害者トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
7	体育館1F	女子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
8	体育館1F	男子トイレ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
9	体育館1F	アリーナ	7.2m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
10	体育館1F	アリーナ	6.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
11	体育館1F	アリーナ	7.2m	両口ハロゲン500W	ハロゲン500W 投光器	3	1	3	器具交換	電球色	7,300	3
12	体育館1F	控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
13	体育館1F	通路	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
14	体育館1F	ステージ	5.1m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	14	2	28	器具交換	昼白色	5,100	14
15	体育館1F	控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
16	体育館2F	階段	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
17	体育館2F	ステージ横	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 辰美小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	1F	外周	-	HF100W	ボール灯 100W	3	1	3	器具交換	昼白色	2,600	3
2	1F	外周	18m	HF700W	水銀灯700W 投光器	6	1	6	器具交換	昼白色	24,600	6
3	1F	グラウンド部室 外壁	-	EFD15EL	ブラケット センサー付 防湿	3	1	3	器具交換	電球色	400	3
4	1F	グラウンド 器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
5	1F	グラウンド 男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
6	1F	グラウンド 男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
7	1F	グラウンド 女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
8	1F	グラウンド 女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
9	1F	グラウンド 多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
10	1F	グラウンド 部室A	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
11	1F	グラウンド 部室B	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
12	校舎棟1F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
13	校舎棟1F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
14	校舎棟1F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
15	校舎棟1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
16	校舎棟1F	資料室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
17	校舎棟1F	多目的室	-	パナ製LED管	パナ製LED管 直付型 黒板灯	2	1	2	-	-	-	-
18	校舎棟1F	多目的室	-	パナ製LED管	パナ製LED管 直付型	7	2	14	-	-	-	-
19	校舎棟1F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
20	校舎棟1F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
21	校舎棟1F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
22	校舎棟1F	特別支援教室	電球交換	シリカ電球60W	浴室灯ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
23	校舎棟1F	1年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
24	校舎棟1F	1年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
25	校舎棟1F	2年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
26	校舎棟1F	2年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
27	校舎棟1F	3年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
28	校舎棟1F	3年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
29	校舎棟1F	コンピューター室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	17	2	34	器具交換	昼白色	4,900	17
30	校舎棟1F	コンピューター室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
31	校舎棟1F	資料室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
32	校舎棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
33	校舎棟1F	男子WC	-	FHF32	ブラケット ミラー灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
34	校舎棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
35	校舎棟1F	女子WC	-	FHF32	ブラケット ミラー灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 辰美小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	校舎棟1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
37	校舎棟1F	多目的WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
38	校舎棟1F	ホール廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	17	4	68	器具交換	昼白色	6,000	17
39	校舎棟1F	ホール廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	15	2	30	器具交換	昼白色	1,900	15
40	管理棟1F	渡り廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
41	管理棟1F	渡り廊下	-	FDL18	ブラケット センサー付	2	1	2	器具交換	昼白色	500	2
42	管理棟1F	廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	5	4	20	器具交換	昼白色	6,000	5
43	管理棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	1,900	4
44	管理棟1F	風除室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,000	1
45	管理棟1F	軒下	-	FDL27	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	電球色	1,000	5
46	管理棟1F	軒下	-	FDL18	ブラケット センサー付	1	1	1	器具交換	昼白色	500	1
47	管理棟1F	校長室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型	5	3	15	器具交換	昼白色	4,500	5
48	管理棟1F	校長室	電球交換	ミニクリプトン電球40W	ブラケット ミラー灯	2	1	2	ランプ交換	電球色	400	2
49	管理棟1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
50	管理棟1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
51	管理棟1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
52	管理棟1F	職員室	-	白熱電球40W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
53	管理棟1F	職員室	電球交換	ミニクリプトン電球40W	ブラケット ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	電球色	400	1
54	管理棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
55	管理棟1F	物置	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
56	管理棟1F	購買	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
57	管理棟1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
58	管理棟1F	保健室	-	FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
59	管理棟1F	保健室	電球交換	シリカ電球60W	浴室灯ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
60	管理棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
61	管理棟1F	保健室	-	白熱電球40W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
62	管理棟1F	多目的室	バイパス	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	21	1	21	器具交換	昼白色	2,200	21
63	管理棟1F	多目的室	4.6m	HF200W	埋込ダウンライト	9	1	9	器具交換	昼白色	8,100	9
64	管理棟1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
65	管理棟1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
66	管理棟1F	通路	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	1,900	2
67	管理棟1F	多目的WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
68	管理棟1F	女子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	1,000	2
69	管理棟1F	女子WC	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
70	管理棟1F	男子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	1,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 辰美小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	管理棟1F	男子WC	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
72	管理棟1F	休憩室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
73	管理棟1F	休憩室	-	FL20	シーリング	1	4	4	器具交換	昼光色	4,000	1
74	管理棟1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
75	校舎棟2F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
76	校舎棟2F	音楽室	バイパス	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	2,200	24
77	校舎棟2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
78	校舎棟2F	階段	5.2m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
79	校舎棟2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
80	校舎棟2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
81	校舎棟2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
82	校舎棟2F	多目的WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
83	校舎棟2F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
84	校舎棟2F	WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
85	校舎棟2F	WC	-	FHF32	ブラケット ミラー灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
86	校舎棟2F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
87	校舎棟2F	4年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
88	校舎棟2F	4年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
89	校舎棟2F	5年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
90	校舎棟2F	5年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
91	校舎棟2F	6年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
92	校舎棟2F	6年教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
93	校舎棟2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
94	校舎棟2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	13	2	26	器具交換	昼白色	5,100	13
95	校舎棟2F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
96	校舎棟2F	ホール廊下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	12	4	48	器具交換	昼白色	6,000	12
97	校舎棟2F	ホール廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	14	2	28	器具交換	昼白色	1,900	14
98	校舎棟2F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー 防湿	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
99	1F	体育館前	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
100	1F	体育館前	-	FDL18	ブラケット センサー付	3	1	3	器具交換	昼白色	500	3
101	プール	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
102	プール	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
103	プール	前室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
104	プール	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
105	プール	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 辰美小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	プール	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
107	プール	機械室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
108	1F	体育館 外周	-	FDL18	ブラケット センサー付	3	1	3	器具交換	昼白色	500	3
109	1F	体育館 学童側玄関・通路	-	FL20	スクエア照明 埋込型	6	4	24	器具交換	昼白色	6,000	6
110	1F	体育館 男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
111	1F	体育館 女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
112	1F	体育館 女子WC	-	FHF32	ブラケット ミラー灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
113	1F	体育館 女子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	電球色	1,000	6
114	1F	体育館 男子WC	-	FHF32	ブラケット ミラー灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
115	1F	体育館 男子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	電球色	1,000	6
116	1F	体育館 多目的WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	1,000	2
117	1F	体育館 ミーティングルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
118	1F	体育館 ステージ脇控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
119	1F	体育館 上段	3.9m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
120	1F	体育館 放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
121	1F	体育館 ステージ脇控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
122	1F	体育館 上段	3.9m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
123	1F	体育館 ステージ	5.4m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
124	1F	体育館 玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	5	4	20	器具交換	昼白色	6,000	5
125	1F	体育館 男子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	電球色	1,000	4
126	1F	体育館 女子WC	-	FDL27	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	電球色	1,000	4
127	1F	体育館 器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
128	1F	体育館	9.7m	HF400W	水銀灯400W 高天井用照明	12	1	12	器具交換	昼白色	15,000	12
129	1F	体育館	12.5m	HF400W	水銀灯400W 高天井用照明	12	1	12	器具交換	昼白色	15,000	12
130	1F	体育館	12.5m	両口ハロゲン250W	スポットライト	3	1	3	器具交換	電球色	2,200	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 榎列小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	1 F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
2	1 F	外壁	-	ミニクリプトン電球40W	フランジ S P 明暗・人感センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
3	1 F	西階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
4	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
5	1 F	職員室	電球交換	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
6	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
7	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
8	1 F	校長室	-	FHP45	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	12,200	4
9	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
10	1 F	保健室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
11	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
12	1 F	前室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
13	1 F	ユニットバス	電球交換	シリカ電球60W	浴室灯ダウンライト	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
14	1 F	更衣室前室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
15	1 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
16	1 F	女子更衣室	電球交換	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
17	1 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
18	1 F	男子更衣室	電球交換	白熱電球100W	洗面ミラー灯	1	2	2	ランプ交換	電球色	400	2
19	1 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
20	1 F	手洗い	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
21	1 F	手洗い	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
22	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
23	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
24	1 F	渡り廊下	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
25	1 F	昇降口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
26	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
27	1 F	用務員室	-	FCL32,40	吊下げシーリング	1	1	1	器具交換	電球色～昼光色	3,900	1
28	1 F	用務員室	-	FL10	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	400	1
29	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
30	1 F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
31	1 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
32	1 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
33	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	11	2	22	器具交換	昼白色	1,900	11
34	2 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
35	2 F	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 榎列小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	2 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
37	2 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
38	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
39	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
40	2 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
41	2 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
42	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
43	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
44	2 F	渡り廊下	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	3	1	3	器具交換	電球色	400	3
45	2 F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
46	2 F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
47	2 F	普通教室たんぼぼ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
48	2 F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
49	2 F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
50	2 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
51	2 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
52	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	10	2	20	器具交換	昼白色	1,900	10
53	3 F	倉庫	-	FL20	スクエア照明 直付型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,100	1
54	3 F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
55	3 F	教材室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
56	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
57	3 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	4,900	4
58	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
59	3 F	普通教室ワークスペース3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
60	3 F	普通教室ワークスペース3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
61	3 F	普通教室6年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
62	3 F	普通教室6年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
63	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
64	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
65	3 F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
66	3 F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
67	3 F	普通教室5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
68	3 F	普通教室5年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
69	3 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
70	3 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 榎列小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	3 F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
72	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	1,900	8
73	1～3 F	西階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
74	1～3 F	西階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
75	1～R F	東階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
76	1～R F	東階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
77	グラウンド	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
78	外部	WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
79	体育館1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
80	体育館1 F	外壁	-	FML18	ブラケット 防湿	2	1	2	器具交換	昼白色	1,200	2
81	体育館1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	2	5	10	器具交換	昼白色	6,000	2
82	体育館1 F	管理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
83	体育館1 F	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
84	体育館1 F	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
85	体育館1 F	WC前	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
86	体育館1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
87	体育館1 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
88	体育館1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
89	体育館1 F	アリーナ	9.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	6	1	6	器具交換	昼白色	20,000	6
90	体育館1 F	アリーナ	9.3m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
91	体育館1 F	アリーナ	8.3m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
92	体育館1 F	控室左右	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
93	体育館1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
94	体育館1 F	ステージ	6m	両口ハロゲン500W	ハロゲン500W 投光器	3	1	3	器具交換	電球色	7,300	3
95	体育館1 F	ステージ	6m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
96	体育館2 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
97	体育館2 F	ギャラリー	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	24	1	24	器具交換	昼白色	2,400	24

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 八木小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
2	⑪棟1F	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	3	1	3	器具交換	電球色	400	3
3	⑪棟1F	外壁	-	EFD15EL	シーリング 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
4	⑪棟1F	用務員室	-	FCL32,40	吊下げシーリング	1	1	1	器具交換	電球色～昼光色	3,900	1
5	⑪棟1F	給湯室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
6	⑪棟1F	給湯室	-	シリカ電球60W	シーリング	1	1	1	器具交換	電球色	1,200	1
7	⑪棟1F	脱衣室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
8	⑪棟1F	浴室	-	FCL30	シーリング 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
9	⑪棟1F	昇降口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
10	⑪棟1F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
11	⑪棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
12	⑪棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
13	⑪棟1F	清掃具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
14	⑪棟1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
15	⑪棟1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
16	⑪棟1F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
17	⑪棟1F	保健室	-	FL10	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	400	1
18	⑪棟1F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
19	⑪棟1F	校長室	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
20	⑪棟1F	校長室	-	FHP45	スクエア照明 埋込型	4	3	12	器具交換	昼白色	9,000	4
21	⑪棟1F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,000	1
22	⑪棟1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	24	2	48	器具交換	昼白色	5,100	24
23	⑪棟1F	職員室	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
24	⑪棟1F	職員室	-	FL10	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	400	1
25	⑪棟1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
26	⑪棟1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
27	⑪棟1F	昇降口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
28	⑪棟1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
29	⑪棟1F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
30	⑪棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
31	⑪棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
32	⑪棟1F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
33	⑪棟1F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
34	⑪棟1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
35	⑪棟1F	女子更衣室	-	FPL18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 八木小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	⑩棟1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
37	⑩棟1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	10	2	20	器具交換	昼白色	1,900	10
38	⑩棟2F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
39	⑩棟2F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
40	⑩棟2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
41	⑩棟2F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
42	⑩棟2F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
43	⑩棟2F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
44	⑩棟2F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
45	⑩棟2F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
46	⑩棟2F	普通教室1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
47	⑩棟2F	普通教室1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
48	⑩棟2F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
49	⑩棟2F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
50	⑩棟2F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
51	⑩棟2F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
52	⑩棟2F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
53	⑩棟2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
54	⑩棟2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
55	⑩棟2F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
56	⑩棟2F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
57	⑩棟2F	物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
58	⑩棟2F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	1,900	9
59	⑩棟3F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
60	⑩棟3F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
61	⑩棟3F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
62	⑩棟3F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
63	⑩棟3F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
64	⑩棟3F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
65	⑩棟3F	普通教室5-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
66	⑩棟3F	普通教室5-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
67	⑩棟3F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
68	⑩棟3F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
69	⑩棟3F	たんぼぼ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
70	⑩棟3F	たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 八木小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	⑪棟3F	特別支援学級なのはな	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
72	⑪棟3F	特別支援学級なのはな	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
73	⑪棟3F	特別支援学級ひまわり	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
74	⑪棟3F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
75	⑪棟3F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
76	⑪棟3F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
77	⑪棟3F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
78	⑪棟3F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	1,900	8
79	⑪棟1～3F	西階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
80	⑪棟1～3F	西階段	5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
81	⑪棟1～3F	東階段	3.7m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
82	⑪棟3～RF	東階段	4.1m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
83	⑬棟1F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
84	⑬棟1F	渡り廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
85	⑬棟1F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
86	⑬棟1F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
87	⑬棟1F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
88	⑬棟1F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
89	⑬棟1F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
90	⑬棟1F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
91	⑬棟1F	和室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 片反射トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
92	⑬棟1F	和室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	2	4	器具交換	昼白色	1,000	2
93	⑬棟1F	和室	-	FHT24	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	1,300	3
94	⑬棟1F	階段下物入	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
95	⑬棟1F	家庭科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
96	⑬棟1F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
97	⑬棟1F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
98	⑬棟1F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
99	⑬棟1F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
100	⑬棟1F	男子WC	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
101	⑬棟1F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
102	⑬棟1F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
103	⑬棟1F	女子WC	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
104	⑬棟1F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
105	⑬棟2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 八木小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	⑩棟2F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
107	⑩棟2F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
108	⑩棟2F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
109	⑩棟2F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
110	⑩棟2F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
111	⑩棟2F	渡り廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
112	⑩棟2F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
113	⑩棟2F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
114	⑩棟2F	音楽室	特殊寸法 器具交換不可	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
115	⑩棟2F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
116	⑩棟2F	会議室倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
117	⑩棟2F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
118	⑩棟1~2F	階段	5.1m	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
119	体育館1F	外壁	-	無電極ランプ50W	防犯灯	3	1	3	器具交換	昼白色	1,700.0	3
120	体育館1F	通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
121	体育館1F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
122	体育館1F	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー ※前ビスのみ	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
123	体育館1F	器具庫1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
124	体育館1F	器具庫2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
125	体育館1F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
126	体育館1F	女子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー ※前ビスのみ	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
127	体育館1F	玄関軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	900	2
128	体育館1F	玄関	-	FHP32	スクエア照明 直付型	4	4	16	器具交換	昼白色	4,700	4
129	体育館1F	アリーナ	9.4m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	20	1	20	器具交換	昼白色	20,000	20
130	体育館1F	控室左右	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
131	体育館1F	放送室	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
132	体育館1F	ステージ	6.1m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	22	2	44	器具交換	昼白色	5,100	22
133	体育館1F	ステージ	6.1m	CDM-T70W	配ダクSP	9	1	9	器具交換	白色	3,400	9
134	体育館2F	外壁	-	無電極ランプ50W	防犯灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,700	1
135	体育館2F	ホール	-	FHT42	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	昼白色	1,800	6
136	体育館2F	ホール ※階段上	4.8m	FHT42	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	1,800	1
137	体育館2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
138	体育館2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
139	体育館2F	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,000	10
140	体育館2F	ミーティングルーム物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 市小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	正門	5m 器具交換不可	HF100w	ボール灯 100W	1	1	1	器具交換	昼白色	6,500	1
2	外部	外壁	-	FL20	ブラケット20W	5	1	5	器具交換	昼白色	1,000	5
3	1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	2	4	8	器具交換	昼白色	6,000	2
4	1 F	職員室	LED済	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	18	2	36	-	-	-	-
5	1 F	印刷室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
6	1 F	校長室	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	3	9	-	-	-	-
7	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
8	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
9	1 F	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
10	1 F	書庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
11	1 F	書庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
12	1 F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
13	1 F	用務員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
14	1 F	用務員室	LED済	FCL30	直付シーリング	1	3	3	-	-	-	-
15	1 F	男女WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,500	6
16	1 F	男女WC	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,000	3
17	1 F	男女WC	-	FL20	ブラケット20W	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
18	1 F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
19	1 F	WC	-	FHT24	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	1,100	1
20	1 F	WC	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
21	1 F	カウンセリング室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
22	1 F	カウンセリング室	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	-	-	-	-
23	1 F	カウンセリング室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
24	1 F	家庭準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
25	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
26	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
27	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	1,000	6
28	1 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
29	1 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
30	1 F	渡り廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,000	3
31	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	11	1	11	器具交換	昼白色	900	11
32	1 F	体育館側渡り廊下	4.1m	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	800	3
33	1 F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
34	1 F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
35	1 F	児童玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 市小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,400	6
37	1 F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
38	1 F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
39	1 F	生活総合室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
40	1 F	生活総合室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
41	1 F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
42	1 F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
43	1 F	たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
44	1 F	たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
45	1 F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,400	6
46	1 F	児童玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
47	1 F	階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
48	1 F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
49	1 F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
50	1 F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
51	1 F	4-1	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	-	-	-	-
52	1 F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
53	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
54	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
55	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
56	2 F	教具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
57	2 F	和室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	ランプ交換	昼白色	1,000	16
58	2 F	和室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
59	2 F	すみれ	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
60	2 F	すみれ	-	JD80W	フランプSP	2	1	2	器具交換	電球色	800	2
61	2 F	男女WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
62	2 F	用具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
63	2 F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
64	2 F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
65	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
66	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
67	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
68	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	1,000	5
69	2 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
70	2 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 市小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	2 F	渡り廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,000	3
72	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	8	1	8	器具交換	昼白色	900	8
73	2 F	体育館側渡り廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	800	3
74	2 F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
75	2 F	階段上倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
76	2 F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,400	6
77	2 F	6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
78	2 F	6-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
79	2 F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
80	2 F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
81	2 F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
82	2 F	3-2	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	-	-	-	-
83	2 F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
84	2 F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
85	2 F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
86	2 F	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,400	6
87	2 F	階段上倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
88	2 F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
89	2 F	5-2	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	-	-	-	-
90	2 F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
91	2 F	4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
92	2 F	4-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
93	3 F	会議室	3.6m	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
94	3 F	会議室	3.6m	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
95	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
96	3 F	通級教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
97	3 F	階段上倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
98	3 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
99	3 F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	7	2	14	器具交換	昼白色	5,100	7
100	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
101	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
102	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
103	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
104	3 F	音楽室	LED済	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	-	-	-	-
105	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 市小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
106	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	1,000	6
107	3 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
108	1～3 F	本館階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
109	1～2 F	教室棟階段	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
110	1～2 F	教室棟階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	900	2
111	プール	外壁	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
112	プール	男子更衣室	-	FL40	ブラケット 40W 防水	4	1	4	器具交換	昼白色	2,200	4
113	プール	男子WC	-	FL40	ブラケット 40W 防水	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
114	プール	女子WC	-	FL40	ブラケット 40W 防水	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
115	プール	女子更衣室	-	FL40	ブラケット 40W 防水	4	1	4	器具交換	昼白色	2,200	4
116	プール	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,400	4
117	プール	薬品庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
118	プール	管理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,400	3
119	プール	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,400	3
120	グラウンド	男女WC	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
121	体育館1 F	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	8	1	8	器具交換	電球色	800	8
122	体育館1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	7	4	28	器具交換	昼白色	6,000	7
123	体育館1 F	廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	電球色	700	6
124	体育館1 F	多目的WC	-	FCL40	直付シーリング	1	1	1	器具交換	昼光色	4,000	1
125	体育館1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
126	体育館1 F	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
127	体育館1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
128	体育館1 F	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
129	体育館1 F	客席階段左右	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
130	体育館1 F	アリーナ	LED済	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	27	1	27	-	-	-	-
131	体育館1 F	ステージ	5.7m	FLR110	蛍光灯FLR110W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	昼白色	10,000	8
132	体育館1 F	控室左右	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,500	6
133	体育館1 F	控室	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
134	体育館2 F	階段・廊下	-	FL20	ブラケット20W	5	1	5	器具交換	昼白色	1,000	5
135	体育館2 F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
136	体育館2 F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
137	体育館2 F	ミーティング室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 神代小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	外部	用具倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
2	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	2	4	器具交換	昼白色	1,000	4
3	1 F	外壁	-	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2	器具交換	電球色	500	2
4	1 F	外壁	-	RF150W	フランジS P	2	1	2	器具交換	電球色	1,000	2
5	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
6	1 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
7	1 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
8	1 F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
9	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
11	1 F	家庭科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
12	1 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
13	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
14	1 F	給食室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
15	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
16	1 F	用務員室	-	FHC20・34	吊下げシーリング	1	2	2	器具交換	昼光色	4,000	1
17	1 F	用務員室前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
18	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
19	1 F	E V前	器具交換不可	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
20	1 F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	6	6	36	器具交換	昼白色	6,000	6
21	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
22	1 F	職員室	-	FL20	洗面ミラー灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
23	1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	2	4	8	器具交換	昼白色	6,000	2
24	1 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
25	1 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
26	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
27	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
28	1 F	放送室	-	JD85W	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	1,000	3
29	1 F	放送室	-	JD85W	フランジS P	4	1	4	器具交換	電球色	1,000	4
30	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,000	9
31	1 F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
32	1 F	普通教室1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
33	1 F	多目的室くましろ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
34	1 F	多目的室くましろ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
35	1 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 神代小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
37	1 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
38	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
39	1 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	24	1	24	器具交換	昼白色	2,400	24
40	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	11	1	11	器具交換	昼白色	900	11
41	2 F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
42	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
43	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
44	2 F	普通教室6-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
45	2 F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
46	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
47	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
48	2 F	普通教室5-1	-	FHF32	40型直付け下面開放	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
49	2 F	普通教室5-1	器具交換不可	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
50	2 F	渡り廊下	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	2,200	3
51	2 F	購買室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
52	2 F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
53	2 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
54	2 F	E V前	器具交換不可	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
55	2 F	特別支援教室たんぼぼ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	7	2	14	器具交換	昼白色	5,100	7
56	2 F	特別支援教室たんぼぼ	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
57	2 F	特別支援教室ひまわり	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
58	2 F	特別支援教室ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
59	2 F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
60	2 F	普通教室4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
61	2 F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
62	2 F	普通教室3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
63	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
64	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
65	2 F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
66	2 F	普通教室2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
67	2 F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
68	2 F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
69	2 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
70	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 神代小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	2 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	1	8	器具交換	昼白色	2,400	8
72	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	11	1	11	器具交換	昼白色	900	11
73	3 F	コンピュータ室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
74	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
75	3 F	コンピュータ室	器具交換不可	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	5,400	1
76	3 F	コンピュータ準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
77	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
78	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
79	3 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
80	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
81	1～3 F	西階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
82	1～3 F	西階段	4.1m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
83	1～3 F	西階段	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
84	1～3 F	西階段	4.1m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	2,000	3
85	1～3 F	西階段	5.2m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
86	1～2 F	中央階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
87	1～2 F	中央階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	900	2
88	1～2 F	中央階段	5.2m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	900	1
89	1～R F	東階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
90	1～R F	東階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
91	1～R F	東階段	4.4m	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	900	1
92	体育館1 F	外壁	-	ミニクリプトン電球40W	フランジS P 明暗・人感センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
93	体育館1 F	外壁	-	FPL9	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
94	体育館1 F	渡り廊下	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
95	体育館1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
96	体育館1 F	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
97	体育館1 F	管理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
98	体育館1 F	WC前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
99	体育館1 F	多目的WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
100	体育館1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
101	体育館1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
102	体育館1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
103	体育館1 F	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
104	体育館1 F	アリーナ	9.3m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	6	1	6	器具交換	昼白色	20,000	6
105	体育館1 F	アリーナ	8.4m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 神代小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	体育館1F	アリーナ	7.4m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
107	体育館1F	控室左右	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
108	体育館1F	放送室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
109	体育館1F	ステージ	6m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
110	体育館1F	ステージ	6m	両口ハロゲン500W	ハロゲン500W 投光器	3	1	3	器具交換	電球色	7,300	3
111	体育館2F	外壁	-	ミニクリプトン電球40W	フランジS P 明暗・人感センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
112	体育館2F	ギャラリー	器具交換不可	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 特殊寸法①	8	1	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
113	体育館2F	ギャラリー	器具交換不可	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 特殊寸法②	8	1	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
114	体育館2F	ギャラリー	器具交換不可	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 特殊寸法③	8	1	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 賀集小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	外部	外倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
2	体育館	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
3	体育館	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
4	体育館	玄関・通路	器具交換不可	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	3	9	ランプ交換	昼白色	2,500	9
5	体育館	玄関・通路	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	13	1	13	器具交換	電球色	700	13
6	体育館	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
7	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
8	体育館	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
9	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
10	体育館	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
11	体育館	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
12	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
13	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
14	体育館	アリーナ ※梁有	12.1m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
15	体育館	アリーナ ※梁有	9.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
16	体育館	控室左右	9.7m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
17	体育館	控室左右	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
18	体育館	ステージ	6.2m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
19	体育館	ブドウ棚	12m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	外部	正門付近	5m	HF200w	ボール灯 200W	1	1	1	器具交換	昼白色	8,000	1
2	外部	放送設備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
3	外部	発電設備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
4	外部	グラウンド倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
5	外部	相撲場	-	HF100w	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	8,100	5
6	プール	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
7	プール	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
8	プール	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
9	プール	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
10	プール	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
11	プール	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
12	プール	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
13	プール	用具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
14	1 F	外壁	-	FL20	ブラケット20W	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
15	1 F	給食室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
16	1 F	用務員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
17	1 F	用務員室	-	FCL32,40	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	電球色～昼光色	4,000	1
18	1 F	用務員室	-	FL20	キッチン灯 20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
19	1 F	用具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
20	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
21	1 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
22	1 F	会議室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FCL30W 埋込型	2	3	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
23	1 F	東階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
24	1 F	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
25	1 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
26	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
27	1 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
28	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
29	1 F	男女WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
30	1 F	男女WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
31	1 F	校長室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
32	1 F	校長室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FCL30W 埋込型	2	3	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
33	1 F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
34	1 F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
35	1 F	事務室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	事務室	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
37	1 F	玄関	-	FCL30	スクエア照明 埋込型	4	1	4	器具交換	昼白色	3,000	4
38	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
39	1 F	保健室	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
40	1 F	保健室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	900	1
41	1 F	保健室	-	EFD15EL	浴室ダウンライト	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
42	1 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
43	1 F	放送室	-	FL10	表示灯	3	1	3	ランプ交換	昼白色	600	3
44	1 F	録音室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
45	1 F	録音室	-	FL10	表示灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	600	1
46	1 F	相談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
47	1 F	教員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
48	1 F	教員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
49	1 F	中階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
50	1 F	昇降口	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	1	12	器具交換	昼白色	2,500	12
51	1 F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
52	1 F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
53	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
54	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
55	1 F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
56	1 F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
57	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	21	2	42	器具交換	昼白色	5,000	21
58	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
59	1 F	昇降口	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
60	1 F	昇降口	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	5	20	器具交換	昼白色	6,000	4
61	1 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
62	1 F	多目的WC	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
63	1 F	WC前	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
64	1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
65	1 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
66	1 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
67	1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
68	1 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
69	1 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
70	1 F	西階段下倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	1 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
72	1 F	生活科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
73	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	16	1	16	器具交換	昼白色	1,000	16
74	1 F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
75	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W トラフ型 防水	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
76	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	4	1	4	器具交換	昼白色	900	4
77	2 F	リフト	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
78	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
79	2 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
80	2 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
81	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
82	2 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
83	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
84	2 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
85	2 F	ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
86	2 F	ひまわり	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
87	2 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
88	2 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
89	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
90	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
91	2 F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
92	2 F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
93	2 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
94	2 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
95	2 F	学習室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
96	2 F	学習室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
97	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
98	2 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	14	1	14	器具交換	昼白色	2,400	14
99	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
100	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
101	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
102	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
103	2 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
104	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
105	2 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
107	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
108	2 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
109	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	22	1	22	器具交換	昼白色	1,000	22
110	3 F	リフト	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
111	3 F	災害時現地指揮所	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
112	3 F	災害時現地指揮所	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 C チャン回避	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
113	3 F	災害時現地指揮所	LED済み	FHT24	埋込ダウンライト	3	1	3	-	-	-	-
114	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
115	3 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
116	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
117	3 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
118	3 F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
119	3 F	4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
120	3 F	多目的室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
121	3 F	多目的室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
122	3 F	多目的室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
123	3 F	多目的室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
124	3 F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
125	3 F	5-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
126	3 F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
127	3 F	5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
128	3 F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
129	3 F	6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
130	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
131	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
132	3 F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
133	3 F	少人数教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
134	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,000	16
135	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
136	3 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
137	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
138	3 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
139	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
140	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
141	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
142	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	22	1	22	器具交換	昼白色	1,000	22
143	P H F	外壁	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
144	1～3 F	東階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
145	1～3 F	東階段	4.6m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
146	1 F	東階段	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
147	1～R F	中階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	7	1	7	器具交換	昼白色	1,000	7
148	1～R F	中階段	4.9m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
149	1～3 F	西階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	1	5	器具交換	昼白色	1,000	5
150	1～3 F	西階段	4.6m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
151	体育館1 F	外壁	-	HF100w	防犯灯 100W	2	1	2	器具交換	昼白色	3,900	2
152	体育館1 F	ピロティ・廊下	-	FL20	ブラケット20W	6	1	6	器具交換	昼白色	1,000	6
153	体育館1 F	ピロティ・廊下	-	FML18	ブラケット	1	1	1	器具交換	昼白色	1,400	1
154	体育館1 F	防災蓄電池室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
155	体育館1 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
156	体育館1 F	男子WC	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
157	体育館1 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
158	体育館1 F	女子WC	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
159	体育館1 F	多目的WC	-	KR60W	直付けランプ E17 センサー付	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1
160	体育館1 F	踏込	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
161	体育館1 F	玄関ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	3	12	器具交換	昼白色	6,700	4
162	体育館1 F	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
163	体育館1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
164	体育館1 F	相撲練習場	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
165	体育館1 F	消防倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
166	体育館2 F	外壁	-	FL20	ブラケット20W	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
167	体育館2 F	ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	3	9	器具交換	昼白色	6,700	3
168	体育館2 F	ホール	-	KR60W	ユニバーサルダウンライト	7	1	7	器具交換	電球色	1,400	7
169	体育館2 F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
170	体育館2 F	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
171	体育館2 F	WC前	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	900	1
172	体育館2 F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
173	体育館2 F	男子WC	-	KR60W	直付けランプ E17 センサー付	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1
174	体育館2 F	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
175	体育館2 F	女子WC	-	KR60W	直付けランプ E17 センサー付	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 福良小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
176	体育館2F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
177	体育館2F	アリーナ	10m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	10	1	10	器具交換	昼白色	14,200	10
178	体育館2F	アリーナ	9m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	10	1	10	器具交換	昼白色	14,200	10
179	体育館2F	アリーナ	8m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	10	1	10	器具交換	昼白色	14,200	10
180	体育館2F	ステージ	5.1m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
181	体育館2F	控室左右	7.1m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
182	体育館3F	ギャラリー	4m	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
183	体育館2F	キャットウォーク	-	BHRF200W	フランプSP センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	4,200	1
184	体育館2F	点検歩廊	-	シリカ電球60W	コップ灯	4	1	4	器具交換	電球色	400	4
185	体育館2F	ブドウ棚	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 北阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	外周	5m	HF200W	ボール灯	2	1	2	器具交換	昼白色	6,500	2
2	プール棟	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
3	プール棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
4	プール棟	女子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
5	プール棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
6	グラウンド	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
7	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
8	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	19	2	38	器具交換	昼白色	5,100	19
9	1 F	職員室通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	1 F	湯沸室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
11	1 F	湯沸室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
12	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
13	1 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
14	1 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
15	1 F	校長室	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	8	3	24	器具交換	昼白色	4,500	8
16	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
17	1 F	配膳室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
18	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
19	1 F	用務員室	-	FHC20・34	吊下げシーリング	1	2	2	器具交換	昼光色	4,000	1
20	1 F	階段下倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
21	1 F	昇降口軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
22	1 F	昇降口	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	15	3	45	器具交換	昼白色	4,500	15
23	1 F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
24	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
25	1 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
26	1 F	女子WC	-	FDL9	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
27	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
28	1 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
29	1 F	男子WC	-	FDL9	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
30	1 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
31	1 F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
32	1 F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
33	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
34	1 F	シャワー室	-	FCL30	シーリング 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
35	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 北阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
37	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
38	1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
39	1 F	ロッカー室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
40	1 F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	21	2	42	器具交換	昼白色	5,100	21
41	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
42	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	7	1	7	器具交換	昼白色	2,500	7
43	1 F	渡り廊下	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
44	2 F	パソコン室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
45	2 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
46	2 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
47	2 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
48	2 F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
49	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
50	2 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
51	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
52	2 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
53	2 F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
54	2 F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
55	2 F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
56	2 F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
57	2 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
58	2 F	児童会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
59	2 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
60	2 F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
61	2 F	特別支援教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
62	2 F	生活科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
63	2 F	生活科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
64	2 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	1	12	器具交換	昼白色	2,500	12
65	2 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
66	3 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
67	3 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
68	3 F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
69	3 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
70	3 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 北阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	3 F	家庭科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
72	3 F	和室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
73	3 F	和室	-	FHD80	スクエア照明 直付型	3	1	3	器具交換	電球色	6,100	3
74	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
75	3 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
76	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
77	3 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
78	3 F	普通教室6-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
79	3 F	普通教室6-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
80	3 F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
81	3 F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
82	3 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
83	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
84	3 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
85	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
86	3 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
87	3 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
88	3 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
89	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
90	3 F	普通教室5-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
91	3 F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
92	3 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	14	1	14	器具交換	昼白色	2,500	14
93	3 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
94	1～R F	東階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
95	1～R F	東階段	3.8m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
96	1～R F	東階段	5.9m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
97	R F	東階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
98	4 F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
99	4 F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
100	4 F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
101	4 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
102	4 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
103	4 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
104	4 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	昼白色	800	5
105	4 F	多目的室	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	15	3	45	器具交換	昼白色	4,500	15

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 北阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	4 F	多目的室	-	JD65W	埋込ダウンライト	16	1	16	器具交換	電球色	700	16
107	4 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
108	4 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	1	8	器具交換	昼白色	2,500	8
109	1～R F	西階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	1	8	器具交換	昼白色	2,500	8
110	R F	ポンプ室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
111	体育館	外壁	-	EFD15EL	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	電球色	400	2
112	体育館	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
113	体育館	玄関	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
114	体育館	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
115	体育館	多目的WC	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
116	体育館	管理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
117	体育館	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
118	体育館	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
119	体育館	アリーナ	11.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	14	1	14	器具交換	昼白色	20,000	14
120	体育館	アリーナ	10.4m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	14	1	14	器具交換	昼白色	20,000	14
121	体育館	アリーナ	8.8m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	14	1	14	器具交換	昼白色	20,000	14
122	体育館	WC前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
123	体育館	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
124	体育館	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	外周	5m	HF200W	ボール灯	2	1	2	器具交換	昼白色	6,500	2
2	機械室棟	ポンプ室	-	シリカ電球60W	コップ灯	3	1	3	器具交換	電球色	500	3
3	プール棟	機械室	3.6m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
4	プール棟	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
5	プール棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
6	プール棟	女子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
7	プール棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
8	プール棟	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
9	プール棟	男子更衣室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
10	プール棟	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
11	プール棟	女子更衣室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
12	プール棟	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,200	1
13	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
14	1 F	西玄関軒下	-	FCL30	シーリング 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
15	1 F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
16	1 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
17	1 F	更衣室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
18	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
19	1 F	用務員室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
20	1 F	用務員室	-	FCL32,40	吊下げシーリング	1	1	1	器具交換	電球色～昼光色	3,900	1
21	1 F	西階段下倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
22	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
23	1 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
24	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
25	1 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
26	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
27	1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
28	1 F	西玄関	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
29	1 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
30	1 F	蓄電池室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
31	1 F	前室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
32	1 F	多目的WC	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
33	1 F	多目的WC	-	FCL30	シーリング 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	1,200	1
34	1 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
35	1 F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
37	1 F	保健室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
38	1 F	保健室	-	シリカ電球60W	浴室灯ダウンライト	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
39	1 F	中央玄関	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
40	1 F	中央玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4
41	1 F	校長室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
42	1 F	校長室	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	4	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
43	1 F	来客玄関	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
44	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
45	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
46	1 F	職員室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
47	1 F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
48	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
49	1 F	東玄関	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
50	1 F	東階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
51	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
52	1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
53	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
54	1 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
55	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,000	18
56	1 F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
57	1 F	学童	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
58	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	10	1	10	器具交換	昼白色	1,000	10
59	2 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
60	2 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
61	2 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
62	2 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
63	2 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
64	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
65	2 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
66	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
67	2 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
68	2 F	児童会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
69	2 F	児童会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
70	2 F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
71	2 F	普通教室3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
72	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
73	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
74	2 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
75	2 F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
76	2 F	普通教室2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
77	2 F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
78	2 F	特別支援教室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
79	2 F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
80	2 F	普通教室1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
81	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
82	2 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
83	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
84	2 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
85	2 F	コンピュータ室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	14	2	28	器具交換	昼白色	5,100	14
86	2 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
87	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	11	1	11	器具交換	昼白色	1,000	11
88	3 F	多目的室 (防災備蓄室)	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
89	3 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
90	3 F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
91	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
92	3 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
93	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
94	3 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
95	2 F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
96	2 F	普通教室4-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
97	2 F	普通教室5-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
98	2 F	普通教室5-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
99	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
100	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
101	2 F	普通教室6-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
102	2 F	普通教室6-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
103	3 F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
104	3 F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
105	3 F	図工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	3 F	資料室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
107	3 F	資料室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
108	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
109	3 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
110	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
111	3 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
112	3 F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
113	3 F	音楽準備室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
114	3 F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
115	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
116	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	12	1	12	器具交換	昼白色	1,000	12
117	1～3 F	西階段	3.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
118	1～3 F	西階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
119	1～R F	東階段	3.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	8	1	8	器具交換	昼白色	1,000	8
120	1～R F	東階段	4.3m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
121	R F	屋上	器具破損	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
122	体育館	外壁	-	シリカ電球60W	コップ灯	3	1	3	器具交換	電球色	500	3
123	体育館	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
124	体育館	ホール	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	3	4	12	ランプ交換	昼白色	2,500	12
125	体育館	ホール	-	JD65W	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	電球色	700	5
126	体育館	女子手洗い	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
127	体育館	女子手洗い	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
128	体育館	女子更衣室	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	900	1
129	体育館	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
130	体育館	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
131	体育館	男子手洗い	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
132	体育館	男子手洗い	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
133	体育館	男子更衣室	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	900	1
134	体育館	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
135	体育館	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
136	体育館	通路	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
137	体育館	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
138	体育館	ミーティングルーム	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
139	体育館	ミーティングルーム	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
140	体育館	器具庫 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 阿万小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	本・台数
141	体育館	器具庫2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
142	体育館	アリーナ	10.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
143	体育館	アリーナ	9.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
144	体育館	アリーナ	8.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
145	体育館	控室左右	8.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
146	体育館	控室左右	-	シリカ電球60W	コップ灯	4	1	4	器具交換	電球色	500	4
147	体育館	ステージ	5.7m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
148	体育館	ステージ裏通路	-	シリカ電球60W	コップ灯	6	1	6	器具交換	電球色	500	6
149	体育館	ブドウ棚 ※スノコ上	9.9m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 沼島小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	1 F	玄関軒下	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	2	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
2	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
3	1 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
4	1 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
5	1 F	多目的WC	-	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
6	1 F	放送室	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
7	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
8	1 F	用務員室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
9	1 F	用務員室	-	FL20	スクエア照明 直付型	1	5	5	ランプ交換	昼白色	1,000	5
10	2 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
11	2 F	パソコン室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	5	2	10	ランプ交換	昼白色	2,500	10
12	3 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
13	3 F	学習室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
14	3 F	学習室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
15	3 F	学習室3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
16	3 F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
17	4 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
18	4 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
19	4 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
20	4 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
21	4 F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
22	1～4 F	外部階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	ランプ交換	昼白色	1,000	3
23	プール棟	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
24	プール棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
25	プール棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
26	プール棟	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
27	プール棟	器具庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
28	プール棟	機械室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
29	給食調理室	給食室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,500	6
30	給食調理室	給食室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
31	給食調理室	通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
32	給食調理室	休憩室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	⑪棟1F	外壁	-	FDL13	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	2	1	2	器具交換	昼白色	500	2
2	⑪棟1F	軒下	-	ミニクリプトン電球40W	ブラケット 防湿 ガラスカバー	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
3	⑪棟1F	玄関ホール軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
4	⑪棟1F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
5	⑪棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
6	⑪棟1F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
7	⑪棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
8	⑪棟1F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
9	⑪棟1F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	⑪棟1F	用務員室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
11	⑪棟1F	用務員室	-	FHC20・34	吊下げシーリング	1	2	2	器具交換	昼光色	4,000	1
12	⑪棟1F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
13	⑪棟1F	女子更衣室	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
14	⑪棟1F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
15	⑪棟1F	男子更衣室	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
16	⑪棟1F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
17	⑪棟1F	特別支援教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
18	⑪棟1F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
19	⑪棟1F	通級教室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
20	⑪棟1F	WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
21	⑪棟1F	WC	-	EFD15EN	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
22	⑪棟1F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
23	⑪棟1F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
24	⑪棟1F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,100	1
25	⑪棟1F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
26	⑪棟1F	相談室前通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
27	⑪棟1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	7	2	14	器具交換	昼白色	4,900	7
28	⑪棟1F	保健室	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
29	⑪棟1F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,800	2
30	⑪棟1F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	9	2	18	器具交換	昼白色	4,900	9
31	⑪棟1F	職員室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
32	⑪棟1F	校長室	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	6	3	18	器具交換	昼白色	4,500	6
33	⑪棟1F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
34	⑪棟1F	E V前	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
35	⑪棟1F	玄関ホール	-	FHP45	スクエア照明 埋込型	15	3	45	器具交換	昼白色	9,000	15

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	⑪棟1F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
37	⑪棟1F	階段下倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
38	⑪棟1F	階段下倉庫	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
39	⑪棟1F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
40	⑪棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
41	⑪棟1F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
42	⑪棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
43	⑪棟1F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
44	⑪棟1F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
45	⑪棟1F	学習室(学童)	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
46	⑪棟1F	学習室(学童)	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
47	⑪棟1F	会議室(学童)	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	15	3	45	器具交換	昼白色	4,500	15
48	⑪棟1F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防湿	2	1	2	器具交換	昼白色	2,000	2
49	⑪棟1F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	11	2	22	器具交換	昼白色	2,000	11
50	⑪棟2F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
51	⑪棟2F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
52	⑪棟2F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
53	⑪棟2F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
54	⑪棟2F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
55	⑪棟2F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
56	⑪棟2F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
57	⑪棟2F	普通教室3-1	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
58	⑪棟2F	普通教室3-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
59	⑪棟2F	普通教室3-2	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
60	⑪棟2F	E V前	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
61	⑪棟2F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	32	2	64	器具交換	昼白色	5,100	32
62	⑪棟2F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
63	⑪棟2F	普通教室4-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
64	⑪棟2F	普通教室4-1	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
65	⑪棟2F	普通教室4-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
66	⑪棟2F	普通教室4-2	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
67	⑪棟2F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
68	⑪棟2F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
69	⑪棟2F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
70	⑪棟2F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	⑩棟2F	ワークスペース	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,000	6
72	⑩棟2F	普通教室5-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
73	⑩棟2F	普通教室5-1	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
74	⑩棟2F	普通教室5-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
75	⑩棟2F	普通教室5-2	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
76	⑩棟2F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	7	2	14	器具交換	昼白色	2,000	7
77	⑩棟3F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
78	⑩棟3F	家庭科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	2	4	器具交換	昼白色	4,500	2
79	⑩棟3F	家庭科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
80	⑩棟3F	家庭科室前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
81	⑩棟3F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
82	⑩棟3F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
83	⑩棟3F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
84	⑩棟3F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
85	⑩棟3F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
86	⑩棟3F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	2	4	器具交換	昼白色	4,500	2
87	⑩棟3F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
88	⑩棟3F	会議室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,000	16
89	⑩棟3F	会議室	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
90	⑩棟3F	児童会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
91	⑩棟3F	E V前	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
92	⑩棟3F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
93	⑩棟3F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
94	⑩棟3F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
95	⑩棟3F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
96	⑩棟3F	音楽室前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
97	⑩棟3F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
98	⑩棟3F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	24	2	48	器具交換	昼白色	5,100	24
99	⑩棟3F	音楽室	特殊寸法	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
100	⑩棟3F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	7	2	14	器具交換	昼白色	2,000	7
101	⑩棟1～R F	西階段	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
102	⑩棟1～R F	西階段	3.6m	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
103	⑩棟1～R F	西階段	-	FL40	40型ブラケット 階段誘導灯 ガラスカバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
104	⑩棟R F	西階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
105	⑩棟1～3 F	東階段	3.6m	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	2,000	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	①棟1～3F	東階段	-	FL40	40型ブラケット 階段誘導灯 ガラスカバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
107	②棟1F	外壁	-	FDL13	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	6	1	6	器具交換	昼白色	500	6
108	②棟1F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,500	6
109	②棟1F	特別支援教室わかたけ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	8	2	16	器具交換	昼白色	4,900	8
110	②棟1F	特別支援教室わかたけ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	4	1	4	器具交換	昼白色	2,100	4
111	②棟1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
112	②棟1F	女子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
113	②棟1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
114	②棟1F	男子WC	-	FL15	15型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
115	②棟1F	階段下倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
116	②棟1F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
117	②棟1～2F	階段	-	FL40	40型ブラケット 階段誘導灯 ガラスカバー	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
118	②棟2F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
119	②棟2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
120	②棟2F	図工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
121	②棟2F	図工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,500	6
122	②棟2F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	2,000	3
123	食堂棟1F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
124	食堂棟1F	ピロティ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	14	1	14	器具交換	昼白色	2,500	14
125	食堂棟2F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
126	食堂棟2F	食堂	5.5m 特殊寸法	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型	8	2	16	ランプ交換	昼白色	5,400	16
127	食堂棟2F	食堂	5.5m 特殊寸法	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型	16	2	32	ランプ交換	昼白色	5,400	32
128	食堂棟2F	食堂	5.5m 特殊寸法	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型	8	2	16	ランプ交換	昼白色	5,400	16
129	食堂棟2F	食堂	5.5m 特殊寸法	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	22	1	22	ランプ交換	電球色	800	22
130	食堂棟2F	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,200	6
131	外部	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
132	プール棟	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
133	プール棟	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
134	プール棟	機械室	3.5m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
135	プール棟	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
136	プール棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
137	プール棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
138	体育館1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
139	体育館1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
140	体育館1F	男子WC	-	シリカ電球60W	コップ灯	2	1	2	器具交換	電球色	500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田小学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
141	体育館1F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
142	体育館1F	通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
143	体育館1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
144	体育館1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
145	体育館1F	女子WC	-	シリカ電球60W	コップ灯	3	1	3	器具交換	電球色	500	3
146	体育館1F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
147	体育館1F	ピロティ	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
148	体育館1F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型 防湿	9	2	18	器具交換	昼白色	5,200	9
149	体育館1F	機械室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型 防湿	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
150	体育館2F	外壁	-	FDL13	ブラケット 防湿 明暗・人感センサー付	5	1	5	器具交換	昼白色	500	5
151	体育館2F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
152	体育館2F	玄関	-	FHP32	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	8,000	4
153	体育館2F	身障者WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
154	体育館2F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
155	体育館2F	女子更衣室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
156	体育館2F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
157	体育館2F	男子更衣室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
158	体育館2F	階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
159	体育館2F	器具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
160	体育館2F	アリーナ	9.9m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	5	1	5	器具交換	昼白色	20,000	5
161	体育館2F	アリーナ	9.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
162	体育館2F	アリーナ	8.4m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	10	1	10	器具交換	昼白色	20,000	10
163	体育館2F	控室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
164	体育館2F	控室	-	JD85W	フランジS P	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
165	体育館2F	控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
166	体育館2F	ステージ	6.4m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
167	体育館2F	階段	-	JD85W	フランジS P	1	1	1	器具交換	電球色	1,000	1
168	体育館2F	ギャラリー	7.1m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	1	1	1	器具交換	昼白色	20,000	1
169	体育館2F	ギャラリー	6.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	2	1	2	器具交換	昼白色	20,000	2
170	体育館2F	ギャラリー	5.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	2	1	2	器具交換	昼白色	20,000	2
171	体育館2F	スポーツ2 1	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
172	体育館2F	控室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 西淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	本・台数
1	外部	駐輪場	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型 防湿	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
2	外部	駐車場入り口	5m	FHT57	ボール灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,600	1
3	外部	倉庫 9	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
4	外部	倉庫 10	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
5	外部	ソフトテニス部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
6	外部	部室 1～3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
7	外部	部室 4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
8	外部	部室 5～8	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
9	外部	WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	外部	WC	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
11	外部	部室 9	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
12	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
13	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	2	4	器具交換	昼白色	1,000	4
14	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
15	1 F	事務室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
16	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
17	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
18	1 F	職員室	-	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
19	1 F	校長室	-	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
20	1 F	校長室	-	FHP45	スクエア照明 埋込型	6	4	24	器具交換	昼白色	12,200	6
21	1 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
22	1 F	男子更衣室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
23	1 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
24	1 F	女子更衣室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
25	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
26	1 F	保健室	-	FL20	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
27	1 F	用務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
28	1 F	用務員室	-	FCL32,40	吊下げシーリング	1	1	1	器具交換	電球色～昼光色	3,900	1
29	1 F	面接室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
30	1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 直付型	5	5	25	器具交換	昼白色	6,100	5
31	1 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	4,900	12
32	1 F	調理準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
33	1 F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
34	1 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
35	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,000	10
36	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 西淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
37	1 F	コンピュータ室	-	FPL28	スクエア照明 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	3,000	1
38	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
39	1 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
40	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
41	1 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
42	1 F	渡り廊下	3.9m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
43	1 F	普通教室1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
44	1 F	普通教室1-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
45	1 F	普通教室1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
46	1 F	普通教室1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
47	1 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
48	1 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
49	1 F	面談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
50	1 F	面談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
51	1 F	松岡学級	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
52	1 F	松岡学級	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
53	1 F	展示スペース	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
54	1 F	多目的WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
55	1 F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
56	1 F	文芸室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
57	1 F	技術準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
58	1 F	技術室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	20	2	40	器具交換	昼白色	5,100	20
59	1 F	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
60	1 F	E V機械室	3.9m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
61	1 F	E V前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
62	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
63	1 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
64	1 F	昇降口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
65	1 F	昇降口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,200	6
66	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
67	1 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
68	1 F	食堂棟・体育館渡り廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型 防湿	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
69	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	16	1	16	器具交換	昼白色	2,500	16
70	食堂棟	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	2	6	12	器具交換	昼白色	6,000	2
71	食堂棟	配膳室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
72	食堂棟	配膳室軒下	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	2	4	器具交換	昼白色	1,000	4

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 西淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
73	食堂棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
74	食堂棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
75	食堂棟	食堂	5.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	8	2	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
76	食堂棟	食堂	5.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	48	2	96	ランプ交換	昼白色	2,500	96
77	食堂棟	食堂	5.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 特殊寸法	8	2	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
78	2 F	普通教室3-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
79	2 F	普通教室3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
80	2 F	普通教室3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,100	5
81	2 F	普通教室3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
82	2 F	特別活動室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
83	2 F	特別活動室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
84	2 F	教員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
85	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
86	2 F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
87	2 F	被服室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
88	2 F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
89	2 F	被服準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
90	2 F	図書室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	13	2	26	器具交換	昼白色	5,100	13
91	2 F	図書室	-	FL15	キッチン灯	1	1	1	器具交換	昼白色	800	1
92	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
93	2 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
94	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
95	2 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
96	2 F	渡り廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
97	2 F	普通教室2-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
98	2 F	普通教室2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
99	2 F	普通教室2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
100	2 F	普通教室2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
101	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
102	2 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
103	2 F	面談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
104	2 F	面談室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
105	2 F	理科室 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
106	2 F	理科室 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
107	2 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
108	2 F	理科室 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 西淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
109	2 F	理科室 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
110	2 F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
111	2 F	E V前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
112	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
113	2 F	女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
114	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
115	2 F	男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
116	2 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	16	1	16	器具交換	昼白色	2,500	16
117	3 F	屋上	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
118	3 F	音楽室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
119	3 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
120	3 F	音楽準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
121	3 F	多目的準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
122	3 F	多目的準備室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
123	3 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	9	2	18	器具交換	昼白色	5,100	9
124	3 F	多目的室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
125	3 F	多目的室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	9	1	9	器具交換	電球色	700	9
126	3 F	美術準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
127	3 F	美術室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
128	3 F	美術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,100	2
129	3 F	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
130	3 F	E V前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
131	3 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
132	1～3 F	教室棟階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
133	2～3 F	教室棟階段	4.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
134	1～3 F	教室棟外階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
135	1～2 F	管理棟階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
136	1～2 F	管理棟階段	4.2m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
137	体育館 1 F	外部	-	FL40	40型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
138	体育館 1 F	玄関	-	FHP45	スクエア照明 埋込型	2	4	8	器具交換	昼白色	12,200	2
139	体育館 1 F	器具庫 1	-	FHF32	40型直付け下面開放	3	1	3	器具交換	昼白色	2,400	3
140	体育館 1 F	管理室	-	FHF32	40型直付け下面開放	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
141	体育館 1 F	器具庫 4	-	FHF32	40型直付け下面開放	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
142	体育館 1 F	器具庫 2	-	FHF32	40型直付け下面開放	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
143	体育館 1 F	アリーナ	9m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
144	体育館 1 F	アリーナ	11m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 西淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
145	体育館1F	控室左右	5.1m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
146	体育館1F	ステージ	6.1m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	20	2	40	器具交換	昼白色	5,100	20
147	体育館2F	器具庫3	-	FHF32	40型直付け下面開放	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
148	体育館2F	多目的室	-	FHF32	40型直付け下面開放	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
149	体育館2F	男子更衣室	-	FHF32	40型直付け下面開放	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
150	体育館2F	女子更衣室	-	FHF32	40型直付け下面開放	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
151	体育館2F	倉庫	-	FHF32	40型直付け下面開放	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	外部	5m	HF200w	ボール灯 200W	4	1	4	器具交換	昼白色	8,000	4
2	外部	西館側グラウンド女子WC	LED済み	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	8	1	8	-	-	-	-
3	外部	西館側グラウンド女子WC	LED済み	FL10	ブラケット 10W	2	1	2	-	-	-	-
4	外部	西館側グラウンド男子WC	LED済み	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	8	1	8	-	-	-	-
5	外部	西館側グラウンド男子WC	LED済み	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	-	-	-	-
6	外部	部室 6室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	1	6	-	-	-	-
7	外部	新駐輪場	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	14	1	14	-	-	-	-
8	外部	体育倉庫	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	3	1	3	-	-	-	-
9	外部	野球部グラウンド倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
10	外部	野球部審判室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
11	外部	錬成場外壁	-	FDL18	ブラケット	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
12	外部	錬成場入り口	-	FCL30	スクエア照明 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	3,000	1
13	外部	錬成場	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,000	16
14	外部	錬成場	-	BF80W	フランジSP	6	1	6	器具交換	電球色	800	6
15	外部	錬成場器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
16	外部	錬成場和室	-	FCL30	スクエア照明 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	3,000	1
17	外部	錬成場和室	-	FHC34・27・20	直付シーリング	1	3	3	器具交換	昼光色	5,200	1
18	外部	駐輪場	3.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
19	外部	駐輪場	3.8m LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	4	2	8	-	-	-	-
20	外部	駐輪場	3.8m	HF400w	スクエア照明 埋込柄幅600mm	21	1	21	器具交換	昼白色	6,000	21
21	外部	駐輪場	3.8m	FL20	蛍光灯FL20W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
22	外部	駐輪場	3.8m	FML18	ブラケット	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
23	外部	駐輪場男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
24	外部	駐輪場女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
25	外部	西側倉庫 3	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
26	外部	西側倉庫 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
27	外部	西側倉庫 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
28	外部	ゴミ庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
29	外部	更衣室南	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
30	外部	更衣室北	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
31	外部	ポンプ室外壁	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
32	外部	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
33	外部	ポンプ室	鍵開かず未確認	不明	不明	0	1	0	器具交換	-	-	0
34	外部	P C B保管庫	鍵開かず未確認	不明	不明	0	1	0	器具交換	-	-	0
35	外部	玄関付近	-	BF80W	フランジSP	2	1	2	器具交換	電球色	800.0	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	外部	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	電球色	800	5
37	外部	軒下	LED済み	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	-	-	-	-
38	1 F	玄関	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
39	1 F	玄関	特殊寸法	FPR96	スクエア照明 埋込型	4	4	16	ランプ交換	昼白色	6,700	16
40	1 F	玄関	LED済み	FPR96	スクエア照明 埋込型	1	4	4	-	-	-	-
41	1 F	玄関	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
42	1 F	玄関前廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	3	1	3	器具交換	昼白色	900	3
43	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 片反射型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
44	1 F	用務員室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
45	1 F	用務員室	-	FL20	キッチン灯 20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
46	1 F	用務員室	-	FCL32,40	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	電球色～昼光色	4,000	1
47	1 F	用務員室	-	KR60W	直付けランプ E17	1	1	1	ランプ交換	電球色	700	1
48	1 F	ミーティングルーム	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	11	2	22	器具交換	昼白色	5,000	11
49	1 F	ミーティングルーム	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	1	2	2	-	-	-	-
50	1 F	ホタル飼育室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4
51	1 F	南館渡り廊下	LED済み	FL20	蛍光灯FL20 直付型 防水	2	2	4	-	-	-	-
52	1 F	備蓄倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
53	1 F	給食準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
54	1 F	職員男子更衣室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
55	1 F	職員男子更衣室	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
56	1 F	職員男子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 20W	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
57	1 F	職員男子更衣室	-	FCL30	直付シーリング	1	3	3	器具交換	電球色～昼光色	5,200	1
58	1 F	職員女子更衣室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
59	1 F	職員女子更衣室	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
60	1 F	職員女子更衣室	-	シリカ電球60W	ブラケット 20W	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
61	1 F	職員女子更衣室	-	FCL32,40	ペンダントライト	1	2	2	器具交換	電球色～昼光色	4,000	1
62	1 F	小会議室	-	FHD100	埋込ダウンライト	6	2	12	器具交換	昼白色	7,500	6
63	1 F	生徒指導室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
64	1 F	WC前	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	700	3
65	1 F	職員男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
66	1 F	職員男子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	700	3
67	1 F	職員女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
68	1 F	職員女子WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	電球色	700	3
69	1 F	職員通用口	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
70	1 F	職員通用口	-	BF80W	フランジSP センサー付	1	1	1	器具交換	電球色	500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明				LED照明				
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
71	1 F	書庫	-	FCL40	直付シーリング	2	1	2	器具交換	昼光色	4,000	2
72	1 F	応接室	-	FHD100	埋込ダウンライト	4	2	8	器具交換	昼白色	7,500	4
73	1 F	校長室	-	FHD100	埋込ダウンライト	4	2	8	器具交換	昼白色	7,500	4
74	1 F	校長室	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
75	1 F	校長室	LED済み	FCL30	直付シーリング	2	3	6	-	-	-	-
76	1 F	事務室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,000	5
77	1 F	物入	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
78	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	14	2	28	器具交換	昼白色	5,000	14
79	1 F	職員室	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	9	2	18	-	-	-	-
80	1 F	職員室	-	FL15	ミラー灯 15W	2	1	2	ランプ交換	昼白色	700	2
81	1 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
82	1 F	職員室前外壁	器具交換不可	HF100w	ブラケット 100W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,500	1
83	1 F	印刷室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
84	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
85	1 F	会議室	-	FHD100	埋込ダウンライト	9	2	18	器具交換	昼白色	7,500	9
86	1 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
87	1 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
88	1 F	保健室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,000	10
89	1 F	会議室前出入口	-	FL40	ブラケット 40W 防水	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
90	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	18	1	18	器具交換	昼白色	2,400	18
91	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,000	5
92	1 F	廊下	-	FPL55	スクエア照明 埋込型	1	4	4	器具交換	昼白色	6,000	1
93	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型楕円	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
94	1 F	吹抜け	14.6m	HF700w	水銀灯700W 高天井用照明	9	1	9	器具交換	昼白色	20,200	9
95	南館 1 F	玄関	LED済み	FPL55	スクエア照明 埋込型	2	4	8	-	-	-	-
96	南館 1 F	廊下	LED済み	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	1	5	-	-	-	-
97	南館 1 F	ゆづるはルーム	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	19	2	38	-	-	-	-
98	南館 1 F	ゆづるはルーム	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	-	-	-	-
99	南館 1 F	WC	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	-	-	-	-
100	南館 1 F	金工室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	12	2	24	-	-	-	-
101	南館 1 F	金工室	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	-	-	-	-
102	南館 1 F	準備室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	-	-	-	-
103	南館 1 F	木工室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	28	2	56	-	-	-	-
104	南館 1 F	木工室	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	-	-	-	-
105	武道館 1 F	外壁	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	武道館1F	駐輪場	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	5	2	10	-	-	-	-
107	武道館1F	テニス部1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
108	武道館1F	テニス部2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
109	武道館1F	テニス部3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
110	武道館1F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
111	武道館1F	物置	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
112	武道館1F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
113	武道館1F	更衣室	-	FCL40	直付シーリング	2	1	2	器具交換	昼光色	4,000	2
114	武道館1F	相撲協会所有倉庫3カ所	鍵開かず未確認	不明	不明	0	1	0	器具交換	-	-	0
115	2F	図書室	特殊寸法	FCL30	埋込型連結 (L字)	4	3	12	ランプ交換	昼白色	1,600	12
116	2F	図書室	-	FL40	蛍光灯FL40 埋込型特殊寸法	4	2	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
117	2F	図書室	-	FLR110	蛍光灯FLR110W 埋込型	4	1	4	ランプ交換	昼白色	6,600	4
118	2F	図書室	-	FL15	ミラー灯 15W	13	1	13	ランプ交換	昼白色	700	13
119	2F	図書室	-	HQI70W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	8,100	1
120	2F	図書室前	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	850.0	4
121	2F	図書室前廊下	-	FDL18	ブラケット	3	1	3	器具交換	電球色	700	3
122	2F	ベランダ通路	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
123	2F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	18	1	18	器具交換	昼白色	2,200	18
124	2F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
125	2F	調理室前室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
126	2F	調理室準備室	LED済み	FL20	蛍光灯FL20 直付型 防水	4	2	8	-	-	-	-
127	2F	南館渡り廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
128	2F	生徒相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
129	2F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	3	1	3	器具交換	昼白色	2,200	3
130	2F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
131	2F	6組	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
132	2F	6組	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
133	2F	7組	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	7	1	7	器具交換	昼白色	2,200	7
134	2F	7組	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
135	2F	障害者用WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
136	2F	洗浄室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
137	2F	配膳室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
138	2F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
139	2F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
140	2F	多目的WC	器具一体型	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
141	2 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
142	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
143	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
144	2 F	3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
145	2 F	3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
146	2 F	3-2	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	8	2	16	-	-	-	-
147	2 F	3-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
148	2 F	3-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
149	2 F	3-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
150	2 F	3-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
151	2 F	3-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
152	2 F	3-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
153	2 F	3-5	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	7	2	14	-	-	-	-
154	2 F	3-5	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
155	2 F	3-5	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
156	2 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
157	2 F	教具室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	1	6	器具交換	昼白色	2,400	6
158	2 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	19	2	38	器具交換	昼白色	5,000	19
159	2 F	廊下	-	FL40	ブラケット 40W 防水	7	1	7	器具交換	昼白色	2,200	7
160	2 F	廊下	LED済み	FPL55	スクエア照明 埋込型	2	4	8	-	-	-	-
161	南館 2 F	玄関	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
162	南館 2 F	家庭科室	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	16	1	16	-	-	-	-
163	南館 2 F	家庭科室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	-	-	-	-
164	南館 2 F	準備室	LED済み	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	-	-	-	-
165	南館 2 F	階段	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
166	南館 2 F	音楽室 3	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	-	-	-	-
167	南館 2 F	音楽室 3	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
168	南館 2 F	音楽室 2	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	-	-	-	-
169	南館 2 F	音楽室 2	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	-	-	-	-
170	南館 2 F	準備室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
171	南館 2 F	音楽室 1	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	16	1	16	-	-	-	-
172	南館 2 F	音楽室 1	LED済み	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	-	-	-	-
173	南館 2 F	廊下	-	FDL13	角型ブラケット 防水 センサー付	5	1	5	器具交換	電球色	500	5
174	体育館 2 F	外壁	LED済み	FDL13	角型ブラケット 防水 センサー付	3	1	3	-	-	-	-
175	体育館 2 F	外壁	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
176	体育館2F	外壁	-	FPL36	スクエア照明 直付型	1	3	3	器具交換	昼白色	6,800	1
177	体育館2F	玄関	9.9m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	2	1	2	器具交換	昼白色	14,200	2
178	体育館2F	アリーナ	9.9m LED済み	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	34	1	34	-	-	-	-
179	体育館2F	アリーナ	9.9m	両口ハロゲン250W	両口ハロゲン 投光器 250W	1	1	1	器具交換	電球色	4,200	1
180	体育館2F	アリーナ	5.9m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
181	体育館2F	ステージ	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	18	1	18	器具交換	昼白色	2,500	18
182	体育館2F	控室左右	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
183	体育館2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
184	体育館2F	ロッカー室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
185	体育館2F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
186	体育館2F	教官室	LED済み	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	-	-	-	-
187	武道館2F	軒下	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
188	武道館2F	玄関	6m LED済み	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	2	1	2	-	-	-	-
189	武道館2F	武道場	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	32	1	32	器具交換	昼白色	2,500	32
190	武道館2F	教官室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
191	武道館2F	男子更衣室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
192	武道館2F	男子更衣室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
193	武道館2F	倉庫	LED済み	FL20	ブラケット20W	2	1	2	-	-	-	-
194	武道館2F	女子WC	LED済み	FL20	ブラケット20W	1	1	1	-	-	-	-
195	武道館2F	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
196	武道館2F	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
197	武道館2F	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
198	武道館2F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
199	3F	パソコン室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	16	2	32	-	-	-	-
200	3F	パソコン室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	4	1	4	器具交換	昼白色	2,100	4
201	3F	パソコン室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型 黒板灯	2	1	2	-	-	-	-
202	3F	パソコン室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,000	1
203	3F	準備室	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	850.0	4
204	3F	パソコン室前廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
205	3F	美術教室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	12	1	12	器具交換	昼白色	2,200	12
206	3F	美術教室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
207	3F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
208	3F	美術教室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
209	3F	美術教室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 Cチャンネル回避	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
210	3F	新学習システムスペース3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
211	3 F	新学習システムスペース 3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型 C チャン回避	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
212	3 F	学習用多目的スペース	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
213	3 F	洗浄室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
214	3 F	配膳室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
215	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
216	3 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
217	3 F	多目的WC	器具一体型	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
218	3 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
219	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
220	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
221	3 F	新学習システムスペース 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
222	3 F	新学習システムスペース 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
223	3 F	1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
224	3 F	1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
225	3 F	1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
226	3 F	1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
227	3 F	1-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
228	3 F	1-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
229	3 F	1-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
230	3 F	1-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
231	3 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
232	3 F	美術部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	9	1	9	器具交換	昼白色	2,400	9
233	3 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	19	2	38	器具交換	昼白色	5,000	19
234	3 F	廊下	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	6	2	12	-	-	-	-
235	3 F	廊下	-	FL40	ブラケット 40W 防水	1	1	1	器具交換	昼白色	2,200	1
236	3 F	廊下	7m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	2	1	2	器具交換	昼白色	14,200	2
237	体育館 3 F	卓球場	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	5	1	5	器具交換	昼白色	2,500	5
238	体育館 3 F	部室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
239	体育館 3 F	放送室前	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
240	体育館 3 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
241	4 F	理科教室 3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	16	1	16	器具交換	昼白色	2,200	16
242	4 F	理科教室 3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
243	4 F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4
244	4 F	理科教室 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
245	4 F	理科教室 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 三原中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
246	4 F	準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4
247	4 F	理科教室 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	12	1	12	器具交換	昼白色	2,200	12
248	4 F	理科教室 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
249	4 F	洗浄室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
250	4 F	配膳室	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	700	2
251	4 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
252	4 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
253	4 F	多目的WC	器具一体型	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
254	4 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
255	4 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
256	4 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,000	3
257	4 F	新学習システムスペース 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
258	4 F	新学習システムスペース 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
259	4 F	2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
260	4 F	2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
261	4 F	2-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
262	4 F	2-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
263	4 F	2-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
264	4 F	2-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
265	4 F	2-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型 黒板灯	9	1	9	器具交換	昼白色	2,200	9
266	4 F	2-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
267	4 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
268	4 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,000	15
269	4 F	廊下	-	FL40	ブラケット 40W 防水	6	1	6	器具交換	昼白色	2,200	6
270	4 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
271	1~4 F	西側階段	5m	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,000	4
272	1~4 F	西側階段	3.8m	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
273	1~4 F	西側階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
274	1~3 F	中央階段	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	外部	部室付近	5m	HF200w	ボール灯 200W	5	1	5	器具交換	昼白色	6,500	5
2	外部	部室付近	5m	HF200w	ボール灯 200W	2	2	4	器具交換	昼白色	6,500	2
3	外部	部室 4 部屋	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
4	外部	部室 1 2 部屋	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	12	1	12	器具交換	昼白色	2,500	12
5	外部	体育倉庫前	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	-	-	-	-
6	外部	駐輪場	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	8	1	8	-	-	-	-
7	外部	男女WC	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
8	外部	審判控室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
9	外部	野球部倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
10	外部	男女WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
11	外部	体育倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
12	プール	機械室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
13	プール	女子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
14	プール	女子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
15	プール	S K	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
16	プール	男子WC	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
17	プール	男子更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
18	プール	管理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
19	外部	電気室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,400	4
20	外部	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 片反射型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,400	3
21	外部	ポンプ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
22	1 F	外壁	-	JD80W	フランプSP	7	1	7	器具交換	電球色	800	7
23	1 F	ピロティ 2 カ所	6.8m	MF100w	水銀灯100W 高天井用照明	6	1	6	器具交換	昼白色	9,500	6
24	1 F	軒下	-	FDL18	埋込ダウンライト	5	1	5	器具交換	電球色	800	5
25	1 F	玄関	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	電球色	800	2
26	1 F	玄関	-	FL20	スクエア照明 埋込型	4	4	16	器具交換	昼白色	6,000	4
27	1 F	玄関	-	KR60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	700	1
28	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
29	1 F	事務室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
30	1 F	校務員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
31	1 F	校務員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
32	1 F	校務員室	-	FHT24	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	昼白色	1,100	1
33	1 F	校務員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
34	1 F	校務員室	-	FL20	直付シーリング 和風	2	3	6	器具交換	電球色～昼光色	4,000	2
35	1 F	校務員室	-	FL20	キッチン灯 20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	1 F	校務員室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	1	1	1	器具交換	電球色	500	1
37	1 F	校務員室	LED済み	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	1	1	1	-	-	-	-
38	1 F	校務員室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
39	1 F	校務員室	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	600	1
40	1 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
41	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
42	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
43	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
44	1 F	ギャラリー	-	FL20	キッチン灯 20W	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
45	1 F	多目的ホール	-	白熱電球60W	埋込ダウンライト	6	1	6	器具交換	電球色	900	6
46	1 F	多目的ホール	7.4m	MF250W	水銀灯250W 高天井照明	8	1	8	器具交換	昼白色	14,200	8
47	1 F	下足室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	16	1	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
48	1 F	階段下倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
49	1 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
50	1 F	教材室	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
51	1 F	教材室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
52	1 F	理科室 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
53	1 F	理科室 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
54	1 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
55	1 F	理科室 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
56	1 F	理科室 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
57	1 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
58	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
59	1 F	体育館渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
60	1 F	体育館渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20 直付型 防水	1	2	2	器具交換	昼白色	2,000	1
61	1 F	体育館渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	1,900	2
62	1 F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
63	1 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
64	1 F	更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
65	1 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
66	1 F	階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
67	1 F	多目的室 1 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
68	1 F	多目的室 1 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
69	1 F	3-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
70	1 F	3-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
71	1 F	3-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
72	1 F	3-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
73	1 F	3-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
74	1 F	3-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
75	1 F	新学習室1 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
76	1 F	新学習室1 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
77	1 F	階段下倉庫	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	器具交換	電球色	400	1
78	1 F	潮美学級2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
79	1 F	潮美学級2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
80	1 F	相談室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
81	1 F	教材室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
82	1 F	WC	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
83	1 F	WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
84	1 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	26	2	52	器具交換	昼白色	1,900	26
85	1 F	金工室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	18	2	36	器具交換	昼白色	5,100	18
86	1 F	金工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
87	1 F	金工室前	-	FL20	蛍光灯FL20 直付型 防水	2	2	4	器具交換	昼白色	2,000	2
88	1 F	金工準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	10	2	20	器具交換	昼白色	5,100	10
89	1 F	木工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	16	2	32	器具交換	昼白色	5,100	16
90	1 F	木工室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
91	2 F	職員室	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	30	2	60	-	-	-	-
92	2 F	職員室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	2	1	2	-	-	-	-
93	2 F	職員室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
94	2 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
95	2 F	職員室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
96	2 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
97	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
98	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
99	2 F	更衣室前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
100	2 F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
101	2 F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
102	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
103	2 F	校長室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	6	5	30	器具交換	昼白色	6,000	6
104	2 F	校長室	-	FL10	ブラケット 10W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	600	1
105	2 F	会議室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	6	5	30	器具交換	昼白色	6,000	6

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
106	2 F	職員男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
107	2 F	職員男子WC	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
108	2 F	職員女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
109	2 F	職員女子WC	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
110	2 F	会議室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	8	1	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
111	2 F	研修室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	16	1	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
112	2 F	会議室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
113	2 F	物置	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
114	2 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
115	2 F	美術室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,000	8
116	2 F	美術室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	8	3	24	器具交換	昼白色	6,700	8
117	2 F	美術室1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
118	2 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
119	2 F	美術室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	5	2	10	器具交換	昼白色	5,000	5
120	2 F	美術室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	10	3	30	器具交換	昼白色	6,700	10
121	2 F	美術室2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
122	2 F	体育館渡り廊下	特殊寸法	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
123	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
124	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
125	2 F	更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
126	2 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
127	2 F	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
128	2 F	生徒会室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
129	2 F	生徒会室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
130	2 F	多目的室2 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
131	2 F	多目的室2 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
132	2 F	1-4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
133	2 F	1-4	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
134	2 F	1-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
135	2 F	1-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
136	2 F	1-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
137	2 F	1-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
138	2 F	1-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
139	2 F	1-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
140	2 F	潮美学級1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
141	2 F	潮美学級 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
142	2 F	潮美学級 3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
143	2 F	潮美学級 3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
144	2 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	23	2	46	器具交換	昼白色	1,900	23
145	3 F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	15	2	30	器具交換	昼白色	5,100	15
146	3 F	被服室	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	-	-	-	-
147	3 F	被服室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
148	3 F	調理室	4.6m 特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型(特殊)	10	2	20	ランプ交換	昼白色	2,500	20
149	3 F	調理室	-	FL20	スクエア照明 埋込型	2	5	10	器具交換	昼白色	6,000	2
150	3 F	調理室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
151	3 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
152	3 F	配膳室前	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
153	3 F	配膳室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2
154	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
155	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
156	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
157	3 F	特別活動室	特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40 埋込型連結	8	2	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
158	3 F	図書室	4.6m 特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型(特殊)	32	3	96	ランプ交換	昼白色	2,500	96
159	3 F	被服準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
160	3 F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
161	3 F	放送室	-	FL10	表示灯【放送中】	1	1	1	ランプ交換	昼白色	600	1
162	3 F	教材室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
163	3 F	多目的ホール	4.6m 特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型(特殊)	14	2	28	ランプ交換	昼白色	2,500	28
164	3 F	多目的ホール	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
165	3 F	コンピュータ室	4.6m 特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型(特殊)	14	2	28	ランプ交換	昼白色	2,500	28
166	3 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
167	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
168	3 F	準備室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	2,000	2
169	3 F	楽器庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
170	3 F	音楽室 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	14	2	28	器具交換	昼白色	5,100	14
171	3 F	音楽室 1	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	-	-	-	-
172	3 F	音楽室 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
173	3 F	準備室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
174	3 F	音楽室 2	4.2m 特殊寸法	FL40	蛍光灯FL40W 吊り下げ型(特殊)	16	2	32	ランプ交換	昼白色	2,500	32
175	3 F	音楽室 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,100	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
176	3 F	音楽室 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
177	3 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
178	3 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
179	3 F	郷土芸能 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,100	12
180	3 F	郷土芸能 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
181	3 F	郷土芸能 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
182	3 F	郷土芸能 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
183	3 F	多目的室 3 2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
184	3 F	多目的室 3 2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
185	3 F	多目的室 3 1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
186	3 F	多目的室 3 1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
187	3 F	2-3	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
188	3 F	2-3	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
189	3 F	2-2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
190	3 F	2-2	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
191	3 F	2-1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
192	3 F	2-1	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
193	3 F	潮美学級 4	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
194	3 F	潮美学級 4	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
195	3 F	更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	8	2	16	器具交換	昼白色	5,100	8
196	3 F	更衣室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型 黒板灯	2	1	2	器具交換	昼白色	2,200	2
197	3 F	廊下	-	FHF16	蛍光灯FHF16W 埋込型	22	2	44	器具交換	昼白色	1,900	22
198	1~4 F	玄関横階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
199	1~4 F	玄関横階段	4.5m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	2,000	2
200	1~3 F	ピロティ前階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	5	2	10	器具交換	昼白色	2,000	5
201	1~3 F	西階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
202	1 F	西階段	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
203	1~3 F	東階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	2,000	4
204	1 F	東階段	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
205	武道場	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,400	4
206	武道場	剣道部室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
207	武道場	柔道部室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3
208	武道場	道場	4.3m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	60	2	120	器具交換	昼白色	5,100	60
209	体育館 1 F	外部	-	FL20	蛍光灯FL20 直付型 防水	2	2	4	器具交換	昼白色	2,000	2
210	体育館 1 F	外部	-	FL20	ブラケット20W	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 南淡中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
211	体育館1F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
212	体育館1F	玄関	6.7m	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	7	1	7	器具交換	昼白色	2,400	7
213	体育館1F	廊下	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,400	2
214	体育館1F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	1,900	1
215	体育館1F	WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
216	体育館1F	WC	-	FL15	ミラー灯 15W	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
217	体育館1F	談話室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
218	体育館1F	部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	2	2	4	器具交換	昼白色	4,900	2
219	体育館1F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
220	体育館1F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
221	体育館1F	アリーナ	9.6m	HF400w	水銀灯400W 高天井用照明	16	1	16	器具交換	昼白色	14,200	16
222	体育館1F	控室左右	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	6	2	12	器具交換	昼白色	5,100	6
223	体育館1F	女子バレー部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
224	体育館1F	女子バレー部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
225	体育館1F	女子バスケ部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
226	体育館1F	男子バスケ部室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
227	体育館1F	体育準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
228	体育館1F	体育準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
229	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
230	体育館1F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	7	1	7	器具交換	昼白色	2,500	7
231	体育館1F	相撲場	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	3	2	6	器具交換	昼白色	5,100	3
232	体育館1F	相撲場	LED済み	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	1	2	2	-	-	-	-
233	体育館1F	相撲場	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	2,000	2
234	体育館1F	相撲場	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,200	2
235	体育館1F	相撲部室	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
236	体育館1F	相撲部室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防水	1	1	1	器具交換	昼白色	2,000	1
237	体育館2F	卓球場	LED済み	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付下面開放型	54	2	108	-	-	-	-
238	体育館2F	更衣室前	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,400	1
239	体育館2F	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
240	体育館2F	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 埋込型	1	2	2	器具交換	昼白色	4,900	1
241	体育館2F	階段	-	FL20	ブラケット20W	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
242	体育館2F	放送室	-	FL40	蛍光灯FL40W 直付型	4	2	8	器具交換	昼白色	5,100	4
243	体育館2F	物入	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
244	体育館2F	ブドウ棚	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	3	1	3	器具交換	昼白色	2,500	3

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 沼島中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
1	1 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	7	1	7	ランプ交換	昼白色	1,000	7
2	1 F	玄関	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
3	1 F	職員室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	4	2	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
4	1 F	女子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
5	1 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
6	1 F	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
7	1 F	保健室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
8	1 F	階段下倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
9	1 F	用務員室	-	FHC20・34	吊下げシーリング	1	2	2	器具交換	昼光色	4,000	1
10	1 F	技術室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
11	1 F	技術室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	7	2	14	ランプ交換	昼白色	2,500	14
12	1 F	技術室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
13	1 F	技術準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
14	1 F	放送室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
15	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
16	1 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
17	1 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	4	1	4	ランプ交換	昼白色	1,000	4
18	1 F	渡り廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型 防湿	2	1	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
19	1 F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	ランプ交換	昼白色	1,000	3
20	1 F	軒下	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
21	1 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
22	1 F	音楽室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
23	1 F	音楽室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
24	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	8	2	16	ランプ交換	昼白色	2,500	16
25	1 F	コンピュータ室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
26	2 F	多目的室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	2	8	ランプ交換	昼白色	2,500	8
27	2 F	普通教室1年	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	ランプ交換	昼白色	2,500	10
28	2 F	普通教室1年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
29	2 F	普通教室3年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
30	2 F	普通教室2年	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
31	2 F	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
32	2 F	女子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
33	2 F	女子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
34	2 F	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
35	2 F	男子WC	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 沼島中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束(1m)	本・台数
36	2 F	男子WC	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
37	2 F	教材庫	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
38	2 F	廊下	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
39	2 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	7	1	7	ランプ交換	昼白色	1,000	7
40	3 F	理科室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	3	2	6	ランプ交換	昼白色	2,500	6
41	3 F	理科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
42	3 F	理科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
43	3 F	調理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	5	2	10	ランプ交換	昼白色	2,500	10
44	3 F	調理室	-	FL40	蛍光灯FL40W 吊下型 黒板灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1
45	3 F	家庭科準備室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
46	3 F	家庭科室	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	6	2	12	ランプ交換	昼白色	2,500	12
47	3 F	家庭科室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
48	3 F	家庭科室	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
49	3 F	廊下	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
50	1～R F	階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
51	1～R F	階段	3.8m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
52	1～R F	階段	4.1m	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
53	R F	屋上	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	昼白色	1,000	1
54	体育館	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	2	1	2	ランプ交換	昼白色	1,000	2
55	体育館	玄関	-	FL40	40型直付け カバー付き ※タテピン	2	2	4	ランプ交換	昼白色	2,500	4
56	体育館	事務室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
57	体育館	器具室	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
58	体育館	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
59	体育館	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
60	体育館	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
61	体育館	女子更衣室	-	FL40	40型直付け カバー付き ※タテピン	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
62	体育館	アリーナ	10.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	6	1	6	器具交換	昼白色	20,000	6
63	体育館	アリーナ	9.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
64	体育館	アリーナ	8.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
65	グラウンド	倉庫	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	2	2	ランプ交換	昼白色	2,500	2
66	グラウンド	体育倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	1	1	1	ランプ交換	昼白色	2,500	1

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	本・台数
1	外部	外周	5m	HF200W	ボール灯	1	1	1	器具交換	昼白色	6,500	1
2	外部	外周	-	FDL13	庭園灯	3	1	3	ランプ交換	電球色	800	3
3	1 F	多目的WC	-	FDL18	埋込ダウンライト	3	1	3	器具交換	昼白色	800	3
4	1 F	多目的WC	器具一体型	FL15	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	昼白色	700	1
5	1 F	E Vホール	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
6	1 F	校長室	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	3	1	3	器具交換	昼白色	1,000	3
7	1 F	保健室	電球交換	シリカ電球60W	浴室灯ブラケット	1	1	1	ランプ交換	電球色	800	1
8	2 F	E Vホール	-	FDL18	埋込ダウンライト	2	1	2	器具交換	昼白色	800	2
9	3 F	E Vホール	-	FDL18	埋込ダウンライト	4	1	4	器具交換	昼白色	800	4
10	3 F	美術室	-	シリカ電球60W	埋込ダウンライト	8	1	8	器具交換	電球色	700	8
11	体育館1 F	男子更衣室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
12	体育館1 F	女子更衣室2	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
13	体育館1 F	男子更衣室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
14	体育館1 F	男子更衣室1	器具破損	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
15	体育館1 F	女子更衣室1	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	4	1	4	器具交換	昼白色	2,500	4
16	体育館2 F	外部廊下	3.8m	FDL27	筒形ダウンライト	6	1	6	器具交換	電球色	800	6
17	体育館2 F	外壁	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	4	1	4	器具交換	昼白色	1,000	4
18	体育館2 F	ミーティングルーム	-	FL40	蛍光灯FL40W 埋込型	12	2	24	器具交換	昼白色	5,000	12
19	体育館2 F	階段	-	FL20	20型ブラケット 乳白カバー	1	2	2	器具交換	昼白色	1,000	1
20	体育館2 F	器具庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
21	体育館2 F	倉庫	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
22	体育館2 F	アリーナ	11.6m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	14	1	14	器具交換	昼白色	20,000	14
23	体育館2 F	アリーナ	9.5m	MF400W	高天井用 オートリフター付き	12	1	12	器具交換	昼白色	20,000	12
24	体育館2 F	控室左右	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
25	体育館2 F	控室左右	-	FL40	蛍光灯FL40W ウォールウォッシュャー型	2	2	4	器具交換	昼白色	5,000	2
26	体育館2 F	ステージ	5.3m	FL40	蛍光灯FL40W 笠付トラフ型	10	3	30	器具交換	昼白色	6,900	10
27	プール棟	機械室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 笠付トラフ型	1	2	2	器具交換	昼白色	5,100	1
28	プール棟	男子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
29	プール棟	女子更衣室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
30	プール棟	管理室	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
31	プール棟	倉庫	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	1,000	2
32	部室棟	WC前	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	1,000	1
33	部室棟	男子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
34	部室棟	女子WC	-	FHF32	蛍光灯FHF32W 直付型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
35	部室棟	部室1	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2

別紙2 LED照明仕様一覧表 「南あわじ市 広田中学校」

No.	フロア	場所	備考欄	既設照明					LED照明			
				既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	本・台数
36	部室棟	部室 2	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
37	部室棟	部室 2	器具破損	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	1	1	1	器具交換	昼白色	2,500	1
38	部室棟	倉庫 1	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2
39	部室棟	倉庫 2	-	FL40	蛍光灯FL40W トラフ型	2	1	2	器具交換	昼白色	2,500	2