



年一回水質検査の結果

1. 周縁地下水

地下水又は浸透水を採取した年月日: R6.12.4  
 検査の結果の得られた年月日: R6.12.18

項目 (単位: mg/L)	結果
カドミウム	不検出
全シアン	不検出
鉛	不検出
六価クロム	不検出
砒素	不検出
総水銀	不検出
アルキル水銀	不検出
PCB	不検出
ジクロロメタン	不検出
四塩化炭素	不検出
1,2-ジクロロエタン	不検出
1,1-ジクロロエチレン	不検出
1,2-ジクロロエチレン	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	不検出
トリクロロエチレン	不検出
テトラクロロエチレン	不検出
1,3-ジクロロプロペン	不検出
ベンゼン	不検出
チウラム	不検出
シマジン	不検出
チオベンカルブ	不検出
セレン	不検出
1,4-ジチオソルホン	不検出
クロロエチレン	不検出

2. 浸透水

地下水又は浸透水を採取した年月日 R6.6.10  
 検査の結果の得られた年月日: R6.6.26

項目 (単位: mg/L)	結果
カドミウム	不検出
全シアン	不検出
鉛	不検出
六価クロム	不検出
砒素	0.001
総水銀	不検出
アルキル水銀	不検出
PCB	不検出
ジクロロメタン	不検出
四塩化炭素	不検出
1,2-ジクロロエタン	不検出
1,1-ジクロロエチレン	不検出
1,2-ジクロロエチレン	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	不検出
トリクロロエチレン	不検出
テトラクロロエチレン	不検出
1,3-ジクロロプロペン	不検出
ベンゼン	不検出
チウラム	不検出
シマジン	不検出
チオベンカルブ	不検出
セレン	0.002
1,4-ジチオソルホン	不検出
クロロエチレン	不検出

基準値
0.003mg/L 以下
検出されないこと。
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.0005mg/L 以下
検出されないこと。
検出されないこと。
0.02mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.004mg/L 以下
0.1mg/L 以下
0.04mg/L 以下
1mg/L 以下
0.006mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.002mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.006mg/L 以下
0.003mg/L 以下
0.02mg/L 以下
0.01mg/L 以下
0.05mg/L 以下
0.002mg/L 以下